


**ESSENCE NEW**  
DESIGN + ENGINEERING  
GROHE GERMANY  
99.0282.031/ÄM 234197/02.16  
[www.grohe.com](http://www.grohe.com)


Pure Freude an Wasser




19 578





19 976














(D) .....	1	(NL) .....	6	(PL) .....	11	(P) .....	16	(BG) .....	21	(CN) .....	26
(GB) .....	2	(S) .....	7	(UAE) .....	12	(TR) .....	17	(EST) .....	22	(USA) .....	27
(F) .....	3	(DK) .....	8	(GR) .....	13	(SK) .....	18	(LV) .....	23	(RUS) .....	28
(E) .....	4	(N) .....	9	(CZ) .....	14	(SLO) .....	19	(LT) .....	24		
(I) .....	5	(FIN) .....	10	(H) .....	15	(HR) .....	20	(RO) .....	25		



Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!  
Please pass these instructions on to the end user of the fitting.  
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!





## Anwendungsbereich

Betrieb ist möglich mit: Druckspeichern, thermisch und hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern. Der Betrieb mit drucklosen Speichern (offenen Warmwasserbereitern) ist nicht möglich!

## Technische Daten

• Fließdruck	min. 0,5 bar / empfohlen 1 - 5 bar
• Betriebsdruck	max. 10 bar
• Prüfdruck	16 bar
Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 5 bar ein Druckminderer einzubauen.	
Höhere Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasseranschluss sind zu vermeiden!	
• Durchfluss bei 3 bar Fließdruck:	
Auslauf 19 578:	ca. 20 l/min
19 976 (28 990/28 991):	ca. 18 l/min
Brause 19 578:	ca. 7,6 l/min
19 976:	ca. 9,5 l/min
• Temperatur	max. 70 °C
Warmwassereingang:	(Energieeinsparung) 60 °C
Empfohlen:	Thermische Desinfektion möglich

### Hinweis:

GROHE Armaturen mit Brausen sind mit DIN-DVGW baubartgeprüften Rückflussverhinderern ausgerüstet.

## Installation

GROHE empfiehlt den Einbau der Armatur in Verbindung mit dem Unterbau 29 037, erhältlich im GROHE Produktprogramm.

**Einbau und Anschluss**, siehe Klappseite II, Abb. [1] bis [9]. Maßzeichnung auf Klappseite I beachten.

**Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen** (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

**Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.**

**I. Montage der Bedieneinheit**, siehe Klappseite II, Abb. [1].

**II. Montage des Auslaufes**, siehe Abb. [2].

**III. Montage der Umstellung**, siehe Abb. [3].

Beim Einschrauben (Linksgewinde) der Hülse (A) darauf achten, dass die innenliegende Nut mit der Position des Gewindestiftes (B) übereinstimmt.

**IV. Montage der Schlauchdurchführung und der Handbrause**, siehe Abb. [4].

**V. Montage der Schläuche**, siehe Abb. [5], [6] und [7]. **Einbaulage Schlauch (C) beachten!**

## Anschluss an die Versorgungsleitung

**Montage mit Unterbau (29 037)**, siehe Abb. [8].

1. Beiliegende Schläuche (E) an Schläuche (G) des Unterbaus montieren.

2. Schläuche (E) an Rohre (D) anschließen.

**Kalt- und Warmwasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.**

Vorbereitete Abdeckplatte (F) mit Set (F1) des Unterbaus auf Fliesenbank oder Wannenrand befestigen, siehe Abb. [8].

**Mit dauerelastischem Material die Fuge um die Abdeckplatte ausfügen.**

Damit ist der Revisionsschacht jederzeit zugänglich!

## Montage ohne Unterbau, siehe Abb. [9].

1. Beiliegende Schläuche (E) an die vorhandenen Anschlüsse anschließen.

2. Schläuche (E) an Rohre (D) montieren.

**Kalt- und Warmwasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.**

Platte auf Fliesenbank oder Wannenrand montieren.

**Mit dauerelastischem Material die Fuge um die Abdeckplatte ausfügen.**

Damit ist der Revisionsschacht jederzeit zugänglich!

## Bedienung

- **Hebel (I)**, siehe Klappseite III, Abb. [10].

- **Umstellung (K)**

Durch Ziehen des Hebels (I) wird die Wasserzufuhr freigegeben.

Das Wasser tritt erst am Wanneneinlauf aus.

Umstellknopf ziehen = Umschalten von Wanneneinlauf auf Brauseauslauf

Umstellknopf drücken = Umschalten von Brauseauslauf auf Wanneneinlauf

Schließen der Armatur bewirkt automatisches Umschalten von Brauseauslauf auf Wanneneinlauf.

## Temperaturlbegrenzer, siehe Abb. [11].

Vormontierter Temperaturlbegrenzer im Auslieferzustand nicht aktiv.

## Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen und mit Spezialarmaturenfett einfetten.

**Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.**

**I. Kartusche**, siehe Klappseite III, Abb. [11].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

**Einbaulagen beachten!**

**Beim Einbau der Kartusche auf richtigen Sitz der Dichtungen achten.**

Verschraubung einschrauben und fest anziehen.

**II. Brauseschlauch und Sieb**, siehe Klappseite III, Abb. [12].

Brauseschlauch gegen Zurückrutschen sichern.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

**III. Umstellung**, siehe Klappseite III, Abb. [13].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Beim Einschrauben (Linksgewinde) der Hülse (A) darauf achten, dass die innenliegende Nut mit der Position des Gewindestiftes (B) übereinstimmt.

**IV. Mousseur (13 926)**, siehe Klappseite I.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

**Ersatzteile**, siehe Klappseite I (\* = Sonderzubehör).

## Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.



## Applications

Can be used in conjunction with: pressurised storage heaters, thermally and hydraulically controlled instantaneous heaters. Operation with unpressurised storage heaters (displacement water heaters) is **not** possible.

## Technical data

• Flow pressure	min. 0.5 bar / recommended 1 - 5 bar
• Operating pressure	max. 10 bar
• Test pressure	16 bar
If static pressures exceed 5 bar, a pressure-reducing valve must be installed.	
Avoid major pressure differences between cold and hot water supply.	
• Flow rate at 3 bar flow pressure:	
Spout 19 578:	approx. 20 l/min
19 976 (28 990/28 991):	approx. 18 l/min
Shower 19 578:	approx. 7.6 l/min
19 976:	approx. 9.5 l/min
• Temperature:	
Hot water supply	max. 70 °C
Recommended	(energy economy) 60 °C
Thermal disinfection possible	

### Note:

GROHE fittings with showers are equipped with non-return valves.

## Installation

GROHE recommends that the fitting be fitted in combination with the lower part 29 037, available in the GROHE product range.

### Fitting and connection, see fold-out page II, Figs. [1] to [9].

Refer to the dimensional drawing on fold-out page I.

### Flush pipes thoroughly before and after installation (observe EN 806).

### Shut off cold and hot water supply.

#### I. Install the operating unit, see fold-out page II, Fig. [1].

#### II. Install the spout, see Figs. [2].

#### III. Install the diverter, see Fig. [3].

When screwing in (left-hand thread) the sleeve (A), make sure that the internal groove aligns with the position of the set screw (B).

#### IV. Install the hose guide and hand shower, see Fig. [4].

#### V. Install the hoses, see Figs. [5], [6] and [7].

Note the installation position of hose (C).

## Connection to the supply line

### Installation with lower part (29 037), see Fig. [8].

1. Fit enclosed hoses (E) to hoses (G) of the lower part.
2. Connect hoses (E) to pipes (D).

### Open cold and hot water supply and check that connections are watertight.

Fasten prepared wall plate (F) to the tile shelf or bath edge with set (F1) of the lower part, see Fig. [8].

### Grout the joint around the wall plate with a permanently elastic material.

In this way, the inspection chamber will be accessible at any time.

### Installation without lower part, see Fig. [9].

1. Connect enclosed hoses (E) to the existing connections.
2. Fit hoses (E) to pipes (D).

### Open cold and hot water supply and check that connections are watertight.

Install plate on tile shelf or bath edge.

### Grout the joint around the wall plate with a permanently elastic material.

In this way, the inspection chamber will be accessible at any time.

## Operation

- **Lever (I)**, see fold-out page III, Fig. [10].
- **Diverter (K)**

Pulling lever (I) releases the water supply.

Water will emerge from the bath inlet first.

Pull diverter knob = flow is diverted from bath inlet to shower outlet

Press diverter knob = flow is diverted from shower outlet to bath inlet

Flow is diverted automatically from shower outlet to bath inlet when the fitting is closed.

### Temperature limiter, see Fig. [11].

The preassembled temperature limiter is not active in delivery condition.

## Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and lubricate with special grease.

### Shut off cold and hot water supply.

#### I. Cartridge, see fold-out page III, Fig. [11].

Assemble in reverse order.

#### Observe the correct installation positions.

When installing the cartridge, ensure that the seals are correctly seated.

Screw in and tighten screwing.

#### II. Shower hose and filter, see fold-out page III, Fig. [12].

Secure the shower hose against slipping down again.

Assemble in reverse order.

#### III. Diverter, see fold-out page III, Fig. [13].

Assemble in reverse order.

When screwing in (left-hand thread) the sleeve (A), make sure that the internal groove aligns with the position of the set screw (B).

#### IV. Mousseur (13 926), see fold-out page I.

Assemble in reverse order.

### Replacement parts, see fold-out page I (\* = special accessories).

## Care

For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying care information.

## F

### Domaine d'application

Utilisation possible avec réservoirs sous pression, chauffe-eau instantanés à commande thermique et hydraulique. Un fonctionnement avec des réservoirs à écoulement libre (chauffe-eau à écoulement libre) n'est pas possible!

### Caractéristiques techniques

- Pression dynamique 0,5 bar mini. / recommandée 1 à 5 bars
  - Pression de service 10 bars maxi.
  - Pression d'épreuve 16 bars
- Installez un réducteur de pression en cas de pressions statiques supérieures à 5 bars.  
Evitez les différences importantes de pression entre les raccordements d'eau chaude et d'eau froide!
- Débit à une pression dynamique de 3 bars
    - Bec 19 578: env. 20 l/min
    - 19 976 (28 990/28 991): env. 18 l/min
    - Douchette 19 578: env. 7,6 l/min
    - 19 976: env. 9,5 l/min
  - Température
    - Entrée d'eau chaude: 70 °C maxi.
    - Recommandée: (économie d'énergie) 60 °C
    - Désinfection thermique possible

#### Remarque:

Les robinetteries GROHE avec douchette sont équipées de clapets anti-retour.

### Installation

GROHE recommande de poser la robinetterie en combinaison avec le soubassement 29 037, disponible dans la gamme de produits GROHE.

#### Montage et raccordement, voir volet II, fig. [1] à [9].

Tenir compte de la cote du schéma sur le volet I.

#### Bien rincer les canalisations avant et après l'installation (respecter la norme EN 806)!

#### Couper l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude.

##### I. Montage de l'unité de commande, voir volet II, fig. [1].

##### II. Montage du bec, voir fig. [2].

##### III. Montage de l'inverseur, voir fig. [3].

En vissant (filetage à gauche) la douille (A), veiller à ce que la rainure intérieure concorde avec la position de la tige filetée (B).

##### IV. Montage de la traversée de flexible et de la douchette, voir fig. [4].

##### V. Montage des flexibles, voir fig. [5], [6] et [7].

#### Respecter la position de montage du flexible (C)!

### Raccordement à la conduite d'alimentation

#### Montage avec soubassement (29 037), voir fig. [8].

1. Monter les flexibles (E) fournis aux flexibles (G) du soubassement.
2. Raccorder les flexibles (E) aux tubes (D).

#### Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.

Fixer le cache de recouvrement (F) préparé avec le jeu (F1) du soubassement sur le rebord des carreaux ou le bord de la baignoire, voir fig. [8].

#### Remplir le joint autour du cache de recouvrement d'un produit à elasticité permanente.

De cette façon, la trappe de visite reste accessible en permanence!

### Montage sans soubassement, voir fig. [9].

1. Brancher les flexibles (E) sur les raccordements disponibles.
2. Monter les flexibles (E) sur les tubes (D).

#### Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.

Monter le cache sur le rebord des carreaux ou le bord de la baignoire.

#### Remplir le joint autour du cache de recouvrement d'un produit à elasticité permanente.

De cette façon, la trappe de visite reste accessible en permanence!

### Utilisation

#### - Levier (I), voir volet III, fig. [10].

#### - Inverseur (K)

L'écoulement de l'eau est obtenu en tirant le levier (I). L'eau s'écoule d'abord au niveau du bec.

Tirer sur le bouton d'inversion = pour passer du mode bec au mode douchette

Appuyer sur le bouton d'inversion = pour passer du mode douchette au mode bec

La fermeture du mitigeur entraîne l'inversion automatique de la douchette au bec.

#### Limiteur de température, voir fig. [11].

Le limiteur de température prémonté n'est pas actif à la livraison.

### Maintenance

Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie.

#### Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

##### I. Cartouche, voir volet III, fig. [11].

Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

#### Respecter la position de montage!

#### Contrôler le siège des joints lors du montage de la cartouche.

Insérer la bague filetée et serrer jusqu'au blocage.

##### II. Flexible de douchette et tamis, voir volet III, fig. [12].

Bloquer le flexible de douchette pour l'empêcher de glisser. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

##### III. Inverseur, voir volet III, fig. [13].

Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

En vissant (filetage à gauche) la douille (A), veiller à ce que la rainure intérieure concorde avec la position de la tige filetée (B).

##### IV. Mousseur (13 926), voir volet I.

Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

#### Pièces de rechange, voir volet I (\* = Accessoires spéciaux).

### Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

**E****Campo de aplicación**

Es posible el funcionamiento con: acumuladores de presión,

calentadores instantáneos con control térmico e hidráulico.

No es posible el funcionamiento con acumuladores sin

presión (calentadores de agua sin presión).

**Datos técnicos**

- Presión de trabajo mín. 0,5 bares / recomendada 1 - 5 bares
- Presión de utilización máx. 10 bares
- Presión de verificación 16 bares

Si la presión en reposo es superior a 5 bares,  
hay que instalar un redutor de presión.

¡Deberán evitarse diferencias de presión importantes entre  
las acometidas del agua fría y del agua caliente!

- Caudal para una presión de trabajo de 3 bares:

Caño 19 578:	aprox. 20 l/min
19 976 (28 990/28 991):	aprox. 18 l/min
Ducha 19 578:	aprox. 7,6 l/min
19 976:	aprox. 9,5 l/min

- Temperatura

Entrada de agua caliente:	máx. 70 °C
Recomendada:	(ahorro de energía) 60 °C
Desinfección térmica posible:	

**Nota:**

Las griferías GROHE con ducha están equipadas con válvulas  
antirretorno.

**Instalación**

GROHE recomienda montar la grifería conjuntamente con el  
cuerpo base 29 037, incluido en el programa de productos de  
GROHE.

**Montaje y conexión**, véase la página desplegable II,  
figs. [1] a [9].

Respetar el croquis de la página desplegable I.

**¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de  
la instalación** (tener en cuenta EN 806)!

**Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.**

I. **Montaje de la unidad de manejo**, véase la página  
desplegable II, fig. [1].

II. **Montaje del caño**, véanse las figs. [2].

III. **Montaje de la inversión**, véase la fig. [3].

Al enroscar (rosca a izquierdas) el casquillo (A) tener en  
cuenta que la ranura interior coincida con la posición del  
pasador roscado (B).

IV. **Montaje del paso de tubo flexible y de la teleducha**,  
véase la fig. [4].

V. **Montaje de los tubos flexibles**, véanse las figs. [5], [6] y [7].

¡Tener en cuenta la posición de montaje del tubo flexible (C)!

**Conexión al conducto de alimentación**

**Montaje con cuerpo base (29 037)**, véase la fig. [8].

1. Montar los tubos flexibles (E) suministrados a los tubos  
flexibles (G) del cuerpo base.

2. Conectar los tubos flexibles (E) a las tuberías (D).

**Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y  
comprobar la estanqueidad de las conexiones.**

Fijar la placa de cobertura (F) preparada con el juego (F1) del  
cuerpo base al banco alicatado o al borde de la bañera, véase  
la fig. [8].

**Llaguear la junta alrededor de la placa de cobertura con  
material de elasticidad permanente.**

¡Esto permitirá acceder al registro en todo momento!

**Montaje sin cuerpo base**, véase la fig. [9].

1. Conectar los tubos flexibles (E) suministrados a las  
conexiones disponibles.

2. Montar los tubos flexibles (E) en las tuberías (D).

**Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y  
comprobar la estanqueidad de las conexiones.**

Montar la placa en el banco alicatado o el borde de la bañera.

**Llaguear la junta alrededor de la placa de cobertura con  
material de elasticidad permanente.**

¡Esto permitirá acceder al registro en todo momento!

**Manejo**

- **Palanca (I)**, véase la página desplegable III, fig. [10].
- **Inversión (K)**

Tirando de la palanca (I) se libera la alimentación de agua.

El agua sale primero por el caño de la bañera.

Tirar del mando de la inversión = se pasa de salida por el  
caño de bañera a salida por la  
ducha

Pulsar el mando de la inversión = se pasa de salida por la  
ducha a salida por el caño  
de bañera

Al cerrar la grifería se pasa automáticamente de salida por la  
ducha a salida por el caño de bañera.

**Limitador de temperatura**, véase la fig. [11].

El limitador de temperatura premontado no está activado en el  
momento del suministro.

**Mantenimiento**

Verificar todas las piezas, limpiarlas, sustituirlas en caso de  
necesidad y engrasarlas con grasa especial para griferías.

**Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.**

I. **Cartucho**, véase la página desplegable III, fig. [11].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

**¡Respetar las posiciones de montaje!**

Al montar el cartucho tener en cuenta el correcto asiento  
de las juntas.

Enroscar la unión atornillada y apretar fuertemente.

II. **Flexo de la teleducha y tamiz**, véase la página  
desplegable III, fig. [12].

Asegurar el flexo de la teleducha para evitar que se deslice  
hacia adentro.

El montaje se efectúa en el orden inverso.

III. **Inversión**, véase la página desplegable III, fig. [13].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Al enroscar (rosca a izquierdas) el casquillo (A) tener en  
cuenta que la ranura interior coincida con la posición del  
pasador roscado (B).

IV. **Mousseur (13 926)**, véase la página desplegable I.

El montaje se efectúa en el orden inverso.

**Piezas de recambio**, véase la página desplegable I  
(\* = accesorios especiales).

**Cuidados**

Las indicaciones para los cuidados de esta grifería se  
encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

## I

### Gamma di applicazioni

Il funzionamento è possibile con accumulatori a pressione per scaldabagni istantanei a regolazione termica e idraulica. **Non è possibile il funzionamento con accumulatori di acqua calda a bassa pressione (accumulatori di acqua calda a circuito aperto).**

### Dati tecnici

- Pressione idraulica min. 0,5 bar / consigliata 1 - 5 bar
- Pressione di esercizio max. 10 bar
- Pressione di prova 16 bar

Per pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.

Evitare grandi differenze di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda.

- Portata alla pressione idraulica di 3 bar:
  - Bocca 19 578: ca. 20 l/min
  - 19 976 (28 990/28 991): ca. 18 l/min
  - Doccia 19 578: ca. 7,6 l/min
  - 19 976: ca. 9,5 l/min

- Temperatura
  - Ingresso acqua calda: massimo 70 °C
  - Consigliata: (per risparmio di energia) 60 °C
  - Disinfezione termica consentita

#### Nota:

Questi rubinetti con docce GROHE sono dotati di elementi antiriflusso testati.

### Installazione

GROHE raccomanda di montare il rubinetto insieme col telaio 29 037, disponibile nel programma prodotti GROHE.

**Montaggio e raccordi**, vedere il risvolto di copertina II, figg. da [1] a [9].

Rispettare le quote di installazione sul risvolto di copertina I.

**Prima e dopo l'installazione effettuare un lavaggio profondo del sistema di tubature** (osservare quanto previsto dalla normativa EN 806).

**Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.**

**I. Montaggio dell'unità di comando**, vedere il risvolto di copertina II, fig. [1].

**II. Per il montaggio della bocca**, vedere le figg. [2].

**III. Montaggio del deviatore**, vedere fig. [3].

Quando si avvita la boccola (A) (filettatura sinistrorsa) fare attenzione che la scanalatura interna coincida con la posizione del grano filettato (B).

**IV. Montaggio del canotto del flessibile e della manopola doccia**, vedere fig. [4].

**V. Montaggio dei flessibili**, vedere figg. [5], [6] e [7].

**Fare attenzione alla posizione di montaggio del flessibile.**

**Raccordo alla linea di alimentazione**

**Montaggio con telaio (29 037)**, vedere fig. [8].

1. Montare i flessibili (E) in dotazione ai flessibili (G) del telaio.
2. Collegare i flessibili (E) ai tubi (D).

**Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi.**

Fissare la piastra di copertura pronta (F) col set (F1) del telaio sul banco piastrelle o al bordo della vasca, vedere fig. [8].

**Stuccare con materiale elastico le giunture intorno alla piastra di copertura.**

In questo modo il pozzetto d'ispezione è accessibile in qualunque momento.

**Montaggio senza telaio**, vedere fig. [9].

1. Collegare i flessibili (E) in dotazione ai raccordi esistenti.
2. Montare i flessibili (E) sui tubi (D).

**Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi.**

Montare la piastra sul banco piastrelle o sul bordo della vasca.

**Stuccare con materiale elastico le giunture intorno alla piastra di copertura.**

In questo modo il pozzetto d'ispezione è accessibile in qualunque momento.

### Funzionamento

- **Leva (I)**, vedere il risvolto di copertina III, fig. [10].

- **Deviatore (K)**

Sollevando la leva (I) si apre l'erogazione dell'acqua.

L'acqua esce prima dalla bocca.

Tirando il pomello deviatore = deviazione dalla vasca al getto doccia

Premendo il pomello deviatore = deviazione dal getto doccia alla vasca

Chiudendo il rubinetto, il deviatore torna automaticamente nella posizione di flusso verso la vasca.

**Limitatore di temperatura**, vedere fig. [11].

Il limitatore di temperatura premontato non è attivo in condizioni di fornitura.

### Manutenzione

Controllare, pulire, eventualmente sostituire tutti i pezzi e ingrassare con grasso speciale.

**Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.**

**I. Cartuccia**, vedere il risvolto di copertina III, fig. [11].

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

**Rispettare le posizioni di montaggio.**

**Durante il montaggio della cartuccia controllare che le guarnizioni siano perfettamente in sede.**

Avvitare il raccordo a vite e serrarlo bene.

**II. Flessibile doccia e filtro**, vedere risvolto di copertina III, fig. [12].

Bloccare il flessibile doccia perché non cada nel pozzetto.

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

**III. Deviatore**, vedere risvolto di copertina III, fig. [13].

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

Quando si avvita la boccola (A) (filettatura sinistrorsa) fare attenzione che la scanalatura interna coincida con la posizione del grano filettato (B).

**IV. Mousseur (13 926)**, vedere risvolto di copertina I.

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

**Pezzi di ricambio**, vedere il risvolto di copertina I

(\* = accessori speciali).

### Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli acclusi.

**NL**

## Toepassingsgebied

Te gebruiken in combinatie met: boilers, geisers en c.v.-ketels met warmwatervoorziening. Het werken met lagedrukboilers (open warmwatertoestellen) is niet mogelijk.

## Technische gegevens

• Stromingsdruk	min. 0,5 bar/aanbevolen 1-5 bar
• Werkdruk	max. 10 bar
• Testdruk	16 bar
Bij statische drukken boven 5 bar dient een drukreduceerventiel te worden ingebouwd.	
Voorkom hoge drukverschillen tussen de koud- en warmwaternaansluiting!	
• Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk:	
Uitloop 19 578:	ca. 20 l/min
19 976 (28 990/28 991):	ca. 18 l/min
Douche 19 578:	ca. 7,6 l/min
19 976:	ca. 9,5 l/min
• Temperatuur	
Warmwateringang:	max. 70 °C
Aanbevolen: (energiebesparing)	60 °C
Thermische desinfectie is mogelijk	

## Aanwijzing:

Kranen van Grohe met douches zijn voorzien van terugslagkleppen.

## Installeren

GROHE raadt aan de kraan in combinatie met de sokkel 29 037 in te bouwen. Deze kan uit het GROHE-productprogramma worden besteld.

**Inbouw en aansluiting**, zie uitvouwbaar blad II, afb. [1] t/m [9].

Neem de maatschets op uitvouwbaar blad I in acht.

**Spoel de leidingen vóór en na het installeren grondig** (EN 806 in acht nemen)!

### Sluit de koud- en warmwatertoever af.

**I. Montage van de bedieningsunit**, zie uitvouwbaar blad II, afb. [1].

**II. Montage van de uitloop**, zie afb. [2].

**III. Montage van de omstelling**, zie afb. [3].

Let er bij het inschroeven (linkse Schroefdraad) van de huls (A) op dat de binnenste uitsparing met de positie van het tapeind (B) overeenkomt.

**IV. Montage van de slangdoorvoer en de handdouche**, zie afb. [4].

**V. Montage van de slangen**, zie afb. [5], [6] en [7].

Neem de inbouwpositie van de slang (C) in acht!

## Aansluiting op de toevoerleiding

### Montage met sokkel (29 037), zie afb. [8].

1. Montere de meegeleverde slangen (E) aan de slangen (G) van de sokkel.

2. Sluit de slangen (E) op de buizen (D) aan.

**Open de koud- en warmwatertoever en controleer de aansluitingen op lekkages.**

Bevestig de voorbereide afdekplaat (F) met de set (F1) van de sokkel op de tegels of de rand van de badkuip, zie afb. [8].

**Voeg de voeg rondom de afdekplaat met elastisch materiaal af.**

Hierdoor is de inspectieschacht steeds toegankelijk!

## Montage zonder sokkel, zie afb. [9].

1. Sluit de meegeleverde slangen (E) op de aanwezige aansluitingen aan.

2. Montere de slangen (E) op de buizen (D).

**Open de koud- en warmwatertoever en controleer de aansluitingen op lekkages.**

Montere de plaat op de tegels of de rand van de badkuip.

**Voeg de voeg rondom de afdekplaat met elastisch materiaal af.**

Hierdoor is de inspectieschacht steeds toegankelijk!

## Bediening

- **Greep (I)**, zie uitvouwbaar blad III, afb. [10].

- **Omstelling (K)**

Door de greep (I) naar boven te duwen, wordt de watertoever vrijgegeven.

Het water stroomt eerst uit de toevoerleiding voor de badkuip.

Omsteknop uittrekken = omschakeling van toevoer voor de badkuip naar toevoer voor de douche

Omsteknop indrukken = omschakeling van toevoer voor de douche naar toevoer voor de badkuip

Bij het dichtdraaien van de kraan wordt automatisch van de toevoer voor de douche naar de toevoer voor de badkuip omgeschakeld.

## Temperatuurbegrenzer, zie afb. [11].

Vooraf gemonteerde temperatuurbegrenzer in uitleverstaand niet actief.

## Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal armaturenvet in.

### Sluit de koud- en warmwatertoever af.

**I. Kardoes**, zie uitvouwbaar blad III, afb. [11].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

### Neem de inbouwposities in acht!

**Controleer bij het inbouwen van de kardoes of de afdichtingen goed zitten.**

Breng de schroefring aan en draai deze stevig vast.

**II. Doucheslang en zeef**, zie uitvouwbaar blad III, afb. [12].

Borg de doucheslang tegen terugglijden.

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

**III. Omstelling**, zie uitvouwbaar blad III, afb. [13].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Let er bij het inschroeven (linkse Schroefdraad) van de huls (A) op dat de binnenste uitsparing met de positie van het tapeind (B) overeenkomt.

**IV. Mousseur (13 926)**, zie uitvouwbaar blad I.

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

**Reserveonderdelen**, zie uitvouwbaar blad I (\* = speciaal toebehoren).

## Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in de bijgaande onderhoudsinstructies.

## S

### Användningsområde

Drift är möjlig med: Tryckbehållare, termiskt och hydrauliskt styrda vattenvärmare. Drift med trycklösa behållare (öppna varmvattenberedare) är inte möjlig!

### Tekniska data

- Flödestryck min. 0,5 bar / rekommenderat 1 - 5 bar
- Driftryck max. 10 bar
- Kontrolltryck 16 bar

En tryckreducerare ska installeras om vilotrycket överstiger 5 bar.

Större tryckdifferenser mellan kallvatten- och varmvattenanslutningen måste undvikas!

- Genomflöde vid 3 bar flödestryck:
  - Utlöp 19 578: ca 20 l/min
  - 19 976 (28 990/28 991): ca 18 l/min
  - Dusch 19 578: ca 7,6 l/min
  - 19 976: ca 9,5 l/min
- Temperatur Varmvattentillopp: max. 70 °C  
Rekommenderat: (energibesparing) 60 °C  
Termisk desinfektion kan användas

### Anvisning:

GROHE blandare med dusch är utrustade med typkontrollerade backflödesspärmar.

### Installation

GROHE rekommenderar att blandaren monteras i kombination med underdelen 29 037, finns att få i GROHE produktprogram.

**Montering och anslutning**, se utvikningssida II, fig. [1] till [9].

Observera mättskissen på utvikningssida I.

**Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen** (observera EN 806)!

### Stäng av kallvatten- och varmvattentillförseln.

**I. Montering av manöverenhet**, se utvikningssida II, fig. [1].

**II. Montering av utlöp**, se fig. [2].

**III. Montering av omkastare**, se fig. [3].

Kontrollera att det innerliggande spåret stämmer överens med gängstiftets (B) läge, när hylsan (A) skruvas fast (vänstergång).

**IV. Montering av slanggenomföring och handdusch**, se fig. [4].

**V. Montering av slangar**, se fig. [5], [6] och [7].

Observera slangens monteringsläge (C)!

### Anslutning till försörjningsledning

**Montering med underdel (29 037)**, se fig. [8].

1. Montera de bifogade slangarna (E) på underdelens slangar (G).
2. Anslut slangarna (E) till rören (D).

**Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln, och kontrollera att anslutningarna är täta.**

Fäst den förberedda täckplattan (F) på kakelbänken eller badkarskanten med underdelens sats (F1), se fig. [8].

**Foga täckplattans fogar med permanentelastiskt material.**

Därmed är revisionsschaklet alltid åtkomligt!

### Montering utan underdel, se fig. [9].

1. Anslut de bifogade slangarna (E) till de befintliga anslutningarna.

2. Montera slangarna (E) på rören (D).

**Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln, och kontrollera att anslutningarna är täta.**

Montera plattan på kakelbänken eller badkarskanten.

**Foga täckplattans fogar med permanentelastiskt material.**

Därmed är revisionsschaklet alltid åtkomligt!

### Betjäning

- **Spak (I)**, se utvikningssida III, fig. [10].

- **Omkastare (K)**

Vattentillförseln frigörs när man drar i spaken (I).

Vattnet kommer först ut ur badkarstillloppet.

Dra i omkastarknappen = omkoppling från badkarstilllopp till duschatllopp

Tryck på omkastarknappen = omkoppling från duschatllopp till badkarstilllopp

När man stänger blandaren sker en automatisk omkoppling från duschatllopp till badkarstilllopp.

### Temperaturbegränsare, se fig. [11].

Den förmonterade temperaturbegränsaren är inte aktiverad vid leverans.

### Underhåll

Kontrollera alla delar, rengör dem, byt ut dem vid behov och smörja dem med special-blandarfett.

### Stäng av kallvatten- och varmvattentillförseln.

**I. Patron**, se utvikningssida III, fig. [11].

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

### Observera monteringslägena!

Kontrollera att tätningarna sitter rätt vid montering av patronen.

Skriva fast skruvförbandet och dra åt hårt.

**II. Duschslang och sil**, se utvikningssida III, fig. [12].

Spärra dusclsangan så den inte kanar.

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

**III. Omkastare**, se utvikningssida III, fig. [13].

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

Kontrollera att det innerliggande spåret stämmer överens med gängstiftets (B) läge, när hylsan (A) skruvas fast (vänstergång).

**IV. Mousseur (13 926)**, se utvikningssida I.

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

**Reservdelar**, se utvikningssida I (\* = extra tillbehör).

### Skötsel

Skötseltips för denna blandare finns i den bifogade skötselanvisningen.



## Anvendelsesområde

Kan anvendes i forbindelse med: Trykbeholdere, termisk og hydraulisk styrede gennemstrømningsvandvarmere. Anvendelse i forbindelse med trykløse beholdere (åbne vandvarmere) er ikke mulig!

## Tekniske data

• Tilgangstryk	min. 0,5 bar / anbefalet 1 - 5 bar
• Driftstryk	maks. 10 bar
• Prøvetryk	16 bar
Ved højtryk over 5 bar skal der monteres en reduktionsventil.	
Større trykforskel mellem koldt- og varmtvandstilslutningen bør undgås!	
• Gennemstrømning ved 3 bar tilgangstryk	
Afløb 19 578:	ca. 20 l/min.
19 976 (28 990/28 991):	ca. 18 l/min.
Bruser 19 578:	ca. 7,6 l/min.
19 976:	ca. 9,5 l/min.
• Temperatur	
Varmvandsindgang	maks. 70 °C
Anbefalet	(energibesparelse) 60 °C
Termisk desinfektion mulig	

## Bemærk:

GROHE armaturer med brusere er udstyret med konstruktionsafprøvede kontraventiler.

## Installation

GROHE anbefaler en montering af armaturet sammen med stativet 29 037, hvilket kan bestilles i GROHE produktprogrammet.

### Montering og tilslutning, se foldeside II, ill. [1] til [9].

Vær opmærksom på måltegningen på foldeside I.

### Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen (overhold EN 806)!

### Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.

#### I. Montering af betjeningsenheden, se foldeside II, ill. [1].

#### II. Montering af udløbet, se ill. [2].

#### III. Montering af omstilling, se ill. [3].

Når bønsningen (A) skrues i (venstregevind) skal det sikres, at den indvendige not har samme position som gevindstiften (B).

#### IV. Montering af slangegennemføring og håndbruseren, se ill. [4].

#### V. Montering af slangerne, se ill. [5], [6] og [7].

### Vær opmærksom på slangens (C) monteringsposition!

## Tilslutning til forsyningledningen

### Montage med stativ (29 037), se ill. [8].

1. Forbind de vedlagte slanger (E) på stativets slanger (G).
2. Tilslut slangerne (E) på røret (D).

### Åben for koldt- og varmtvandstilførslen og kontroller om tilslutningerne er tætte.

Fastgør den klargjorte dækplade (F) med stativets sæt (F1) på fliserne eller karrets kant, se ill. [8].

### Læg permanent elastisk materiale i fugen omkring dækpladen.

Inspektionsskakten er så til enhver tid tilgængelig!

### Montage uden stativ, se ill. [9].

1. Tilslut vedlagte slanger (E) på eksisterende tilslutninger.
2. Monter slangerne (E) på røret (D).

### Åben for koldt- og varmtvandstilførslen og kontroller om tilslutningerne er tætte.

Monter pladen på fliserne eller karrets kant.

### Læg permanent elastisk materiale i fugen omkring dækpladen.

Inspektionsskakten er så til enhver tid tilgængelig!

## Betjening

#### - Greb (I), se foldeside III, ill. [10].

#### - Omstilling (K)

Ved at trække i grebet (I) åbnes der for vandtilførslen.

Vandet løber først ud i karret.

Træk i omstillingsskappen = der skiftes fra kar til bruser

Tryk på omstillingsskappen = der skiftes fra bruser til kar  
Når der lukkes for armaturet, skiftes der automatisk fra bruser til kar.

### Temperaturbegrænsning, se ill. [11].

Formonteret temperaturbegrænsning er ikke aktiveret ved leveringen.

## Vedligeholdelse

Kontroller alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt.

### Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.

#### I. Patron, se foldeside III, ill. [11].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

### Vær opmærksom på monteringspositionerne!

### Sørg for at pakningerne sættes korrekt i ved monteringen af patronen.

Skru forsikrungen i, og spænd den.

#### II. Bruserslange og si, se foldeside III, ill. [12].

Fastgør bruserslangen, så den ikke glider tilbage.

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

#### III. Omstilling, se foldeside III, ill. [13].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Når bønsningen (A) skrues i (venstregevind) skal det sikres, at den indvendige not har samme position som gevindstiften (B).

#### IV. Mousseur (13 926), se foldeside I.

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

### Reservedele, se foldeside I (\* = specialtilbehør).

## Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte vedligeholdelsesvejledning.

## N

### Bruksområde

Kan brukes med: trykkmagasiner, termisk og hydraulisk styre varmtvannsberedere. Bruk med lavtrykksmagasiner (åpne varmtvannsberedere) er ikke mulig!

### Tekniske data

• Dynamisk trykk	min. 0,5 bar / anbefalt 1 - 5 bar
• Driftstrykk	maks. 10 bar
• Kontrolltrykk	16 bar
Ved statisk trykk over 5 bar monteres en trykkreduksjonsventil.	
Unngå store trykkdiranser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblingen!	
• Gjennomstrøming ved 3 bar dynamisk trykk:	
Kran 19 578: 19 976 (28 990/28 991):	ca. 20 l/min ca. 18 l/min
Dusj 19 578: 19 976:	ca. 7,6 l/min ca. 9,5 l/min
• Temperatur	maks. 70 °C
Varmvannsinngang: Anbefalt:	(energisparing) 60 °C
Termisk desinfeksjon mulig	

### Merk:

GROHE-armaturer med dusj er utstyrt med testede tilbakeslagsventiler.

### Installering

GROHE anbefaler at det monteres armaturen i forbindelse med underbygningen 29 037 som fås i GROHE-produktprogrammet.

#### Montering og tilkobling, se utbrettside II, bilde [1] til [9].

Se måltegningen på utbrettside I.

#### Spyl rørledningssystemet grundig før og etter installeringen (følg EN 806)!

#### Steng kaldt- og varmtvannstilkobelsen.

##### I. Montering av betjeningsenheten, se utbrettside II, bilde [1].

##### II. Montering av kranen, se bilde [2].

##### III. Montering av omkoblingen, se bilde [3].

Pass på når du skrur inn (venstregjenget) hylsen (A) at den indre rillen stemmer overens med posisjonen til gjengestiften (B).

##### IV. Montering av slangestyringen og hånddusjen, se bilde [4].

##### V. Montering av slangene, se bilde [5], [6] og [7].

Legg merke til plasseringen av slangen!

### Tilkobling til tilførselsrøret

#### Montering med underbygning (29 037), se bilde [8].

1. Monter medfølgende slanger (E) til slanger (G) til underbygningen.

2. Koble slangene (E) til rørene (D).

#### Åpne kaldt- og varmtvannstilkobelsen, og kontroller at koblingene er tette.

Fest den klargjorte dekselplaten (F) med settet (F1) til underbygningen på flisbenken eller karkanten, se bildet [8].

#### Fugene i dekselplaten fuges med materiale med varig elastisitet.

Slik vil servicesjakten alltid være tilgjengelig!

### Montering uten underbygning, se bildet [9].

1. Monter medfølgende slanger (E) på eksisterende tilkoblinger.

2. Monter slangene (E) på rørene (D).

#### Åpne kaldt- og varmtvannstilkobelsen, og kontroller at koblingene er tette.

Monter platen på flisbenken eller karkanten.

#### Fugene i dekselplaten fuges med materiale med varig elastisitet.

Slik vil servicesjakten alltid være tilgjengelig!

### Betjening

#### - Håndgrep (I), se utbrettside III, bilde [10].

#### - Omkobling (K)

Ved å trekke i håndgrepet (I) åpnes vanntilførselen.

Vannet renner først ut ved karinnløpet.

Trek i omkoblingsknappen = omkobling fra karinnløp til dusjutløp

Trykk på omkoblingsknappen = omkobling fra dusjutløp til karinnløp

Når armaturen stenges, skjer en automatisk omkobling fra dusjutløp til karinnløp.

### Temperaturbegrenser, se bilde [11].

Formonert temperaturbegrenser er ikke aktiv i leveringstilstand.

### Vedlikehold

Kontroller alle delene, rengjør, skift eventuelt ut og smør med spesialarmaturfett.

#### Steng kaldt- og varmtvannstilkobelsen.

##### I. Patron, se utbrettside III, bilde [11].

Monter i motsatt rekkefølge.

#### Pass på plasseringen!

Kontroller at tetningene sitter riktig når patronen monteres.

Skru på skruforbindelsen og stram.

##### II. Dusjslange og sil, se utbrettside III, bilde [12].

Sikre dusjslangen slik at den ikke blir tilbake.

Monter i motsatt rekkefølge.

##### III. Omkobling, se utbrettside III, bilde [13].

Monter i motsatt rekkefølge.

Pass på når du skrur inn (venstregjenget) hylsen (A) at den indre rillen stemmer overens med posisjonen til gjengestiften (B).

##### IV. Mousseur (13 926), se utbrettside I.

Monter i motsatt rekkefølge.

### Reservedeler, se utbrettside I (\* = ekstra tilbehør).

### Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveileding.

**FIN**

## Käyttöalue

Käyttö on mahdollista: Painevaraaajien, termisesti ja hydraulisesti ohjattujen läpivirtauskuumentimien kanssa. Käyttö paineettomien säiliöiden (avoimien lämminvesiboilerien) kanssa ei ole mahdollista!

## Tekniset tiedot

- Virtauspaine min. 0,5 bar / suositus 1 - 5 bar
  - Käytöspaine enint. 10 bar
  - Testipaine 16 bar
- Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittäässä 5 baria.
- Suurempia paine-eroja kylmä- ja lämminvesiliitännän välillä on vältettävä!
- Läpivirtaus, kun virtauspaine on 3 baria:
 

Juoksutuki 19 578:	n. 20 l/min
19 976 (28 990/28 991):	n. 18 l/min
Suihku 19 578:	n. 7,6 l/min
19 976:	n. 9,5 l/min
  - Lämpötila  
Lämpimän veden tulo: maks. 70 °C  
Suositus: (energiansäästö) 60 °C  
Terminen desinfiointi mahdollinen

### Ohje:

Suihkulla varustetut GROHE-hanat on varustettu typpihyväksytyillä takaiskuventtiileillä.

## Asennus

GROHE suosittelee asentamaan hanan yhdessä kiinnitysalustan 29 037 kanssa, joka kuuluu GROHE:n tuotevalikoimaan.

### Asennus ja liitäntä, ks. käänöpuolen sivu II, kuva [1] - [9].

Huomaa käänöpuolen sivulla I oleva mittapiirros.

### Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen (EN 806 huomioitava)!

### Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

#### I. Käyttöysikön asennus, ks. käänöpuolen sivu II, kuva [1].

#### II. Juoksutken asennus, ks. kuva [2].

#### III. Vaihtimen asennus, ks. kuva [3].

Kun ruuvaat holkin (A) paikalleen (vasenkierteenen), huolehdi siitä, että sisällä oleva ura on kohdakkain kierretapin (B) kanssa.

#### IV. Letkun läpiviennin ja käsisuhkun asennus, ks. kuva [4].

#### V. Letkujen asennus, ks. kuva [5], [6] ja [7].

Huomaa letkun (C) asennusasento!

## Liitäntä syöttöjohtoon

### Asennus kiinnitysalustan (29 037) kanssa, ks. kuva [8].

#### 1. Asenna oheiset letkut (E) kiinnitysalustan letkuihin (G).

#### 2. Liitä letkut (E) putkiin (D).

### Avaa kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitäntöjen tiiviys.

Kiinnitä esivalmisteltu peitelevy (F) kiinnitysalustan sarjan (F1) kanssa laattapenkiin tai ammeen reunaan, ks. kuva [8].

### Saumaa peitelevyn ympärillä olevat saumat pysyvästi elastisella materiaalilla.

Siten tarkistusaukkoon voidaan päästää aina käsiksi!

## Asennus ilman kiinnitysalustaa, ks. kuva [9].

#### 1. Liitä oheiset letkut (E) paikallaan oleviin liitäntöihin.

#### 2. Asenna letkut (E) putkiin (D).

### Avaa kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitäntöjen tiiviys.

Asenna levy laattapenkiin tai ammeen reunaan.

### Saumaa peitelevyn ympärillä olevat saumat pysyvästi elastisella materiaalilla.

Siten tarkistusaukkoon voidaan päästää aina käsiksi!

## Käyttö

#### - Vipu (I), ks. käänöpuolen sivu III, kuva [10].

#### - Vaihdin (K)

Veden tulo vapautetaan vipua (I) nostamalla.

Vesi tulee ulos ammeen juoksuputkesta.

Vedä vaihtimen nupista = vaihto ammeen juoksuputkesta suihkutoiminnolle

Paina vaihtimen nuppia = vaihto suihkutoiminnosta ammeen juoksuputkeen

Hanhan sulkeminen vaihtaa veden virtauksen automaattiseksi suihkutoiminnosta ammeen juoksuputkeen.

### Lämpötilanrajoitin, ks. kuva [11].

Esiasennettu lämpötilanrajoitin ei ole aktivoitu toimitustilassa.

## Huolto

Tarkista kaikki osat, puhdistaa tai vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla.

### Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

#### I. Säätöosa, ks. käänöpuolen sivu III, kuva [11].

Osat asennetaan pääinvastaisessa järjestysessä.

### Huomaamisen asento!

Kun asennataan säätösanan, huolehdi siitä, että tiivistetet ovat kunnolla paikoillaan.

Ruuvaa ja kiristää ruuviliitost paikalleen.

#### II. Suihkuletku ja siivilä, ks. käänöpuolen sivu III, kuva [12].

Varmista suihkuletku takaisinliukumisen estämiseksi.

Osat asennetaan pääinvastaisessa järjestysessä.

#### III. Vaihdin, ks. käänöpuolen sivu III, kuva [13].

Osat asennetaan pääinvastaisessa järjestysessä.

Kun ruuvaat holkin (A) paikalleen (vasenkierteenen), huolehdi siitä, että sisällä oleva ura on kohdakkain kierretapin (B) kanssa.

#### IV. Poresuutin (13 926), ks. käänöpuolen sivu I.

Osat asennetaan pääinvastaisessa järjestysessä.

### Varaosat, ks. käänöpuolen sivu I (\* = lisätarvike).

## Hoito

Tämän laitteen hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana olevassa hoito-oppaassa.

**PL**

## Zakres stosowania

Można używać z: podgrzewaczami ciśnieniowymi oraz przepływowymi, włączanymi w zależności od temperatury i ciśnienia. Użycowanie z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody (pracującymi w systemie otwartym) **nie** jest możliwe!

## Dane techniczne

- Ciśnienie przepływu min. 0,5 bar / zalecane 1 - 5 bar
- Ciśnienie robocze maks. 10 bar
- Ciśnienie kontrolne 16 bar

Jeżeli ciśnienie statyczne przekracza 5 bar, należy zmontować reduktor ciśnienia.

Należy unikać większych różnic ciśnienia między wodą zimną a ciepłą!

- Natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 bar:
  - wylewka 19 578: ok. 20 l/min
  - 19 976 (28 990/28 991): ok. 18 l/min
  - Prysznic 19 578: ok. 7,6 l/min
  - 19 976: ok. 9,5 l/min
- Temperatura na doprowadzeniu wody gorącej: maks. 70 °C  
Zalecana: (energooszczędna) 60 °C  
Możliwa dezynfekcja termiczna

## Uwaga:

Armatury GROHE z prysznicami wyposażone są w zawory zwrotne o sprawdzonej konstrukcji.

## Instalacja

Firma GROHE zaleca montaż armatury w połączeniu z korpusem 29 037, dostępny w programie asortymentu produktów GROHE.

**Montaż i podłączenie**, zob. str. rozkładana II, rys. [1] do [9].

Przestrzegać rysunku wymiarowego na stronie rozkładanej I.

**Dokładnie przepiąkać przewody rurowe przed i za instalacją** (przestrzegać EN 806!).

**Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej.**

I. **Montaż zespołu sterowania**, zob. str. rozkładana II rys. [1].

II. **Montaż podstawy wylewki**, zob. rys. [2].

III. **Montaż przełącznika**, zob. rys. [3].

Podczas wkręcania (gwint lewośkrętny) tulejki (A) zwrócić uwagę na znajdujący się wewnętrz rowek, który powinien zrównać się z położeniem trzpienia gwintowanego (B).

IV. **Montaż przepustu przewodu giętkiego i rączki prysznicowej**, zob. rys. [4].

V. **Montaż przewodów giętkich**, zob. rys. [5], [6] i [7].

Zwrócić uwagę na położenie montażowe przewodu giętkiego (C)!

## Podłączenie do przewodu zasilającego

**Montaż z korpusem (29 037)**, zob. rys. [8].

1. Podłączyć załączone przewody giętkie (E) do przewodów (G) korpusu.
2. Podłączyć przewody giętkie (E) do rurek (D).

**Odkręcić zawory doprowadzenie wody zimnej i gorącej oraz sprawdzić szczelność połączeń.**

Zamocować przygotowaną płytę osłaniającą (F) z zestawem (F1) korpusu do półki z płytka lub krawędzi wannę, zob. rys. [8].

**Za pomocą materiału trwałego elastycznego, wykonać fugi wokół płyty osłaniającej.**

Dzięki temu kanał rewizyjny będzie stale dostępny!

## Montaż bez korpusu, zob. rys. [9].

1. Podłączyć przewody giętkie (E) do istniejących przyłączy.
2. Zamontować przewody giętkie (E) do rurek (D).

**Odkręcić zawory doprowadzenie wody zimnej i gorącej oraz sprawdzić szczelność połączeń.**

Zamontować płytę do półki z płytka ceramicznych lub krawędzi wannę.

**Za pomocą materiału trwałego elastycznego, wykonać fugi wokół pokrywy.**

Dzięki temu kanał rewizyjny będzie stale dostępny!

## Obsługa

- **Dźwignia (I)**, zob. str. rozkładana III, rys. [10].

- **Przełącznik (K)**

Przez pociągnięcie dźwigni (I) następuje otwarcie dopływu wody.

Woda wypływa najpierw z wylewki wannowej.

Pociągnięcie gałki przełączającej = przełączenie wypływu wody z wylewki wannowej na prysznic

Naciśnięcie gałki przełączającej = przełączenie wypływu wody z prysznicu na wylewkę wannową

Zamknięcie armatury automatycznie przełącza wypływ z prysznicu na wypływ z wylewki wannowej.

## Ogranicznik temperatury wody, zob. rys. [11].

Zamontowany ogranicznik temperatury jest wyłączony w momencie dostawy.

## Konserwacja

Skontrolować wszystkie części, oczyścić i ewentualnie wymienić, przesmarować specjalnym smarem do armatur.

**Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej.**

I. **Główica**, zob. str. rozkładana III, rys. [11].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

**Należy przestrzegać położenia montażowego!**

Podczas montażu głowicy zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie uszczelki.

Nalożyć złączkę gwintową i dokręcić.

II. **Giętki przewód prysznicowy, i sitko**, zob. str. rozkładana III, rys. [12].

Zabezpieczyć przewód prysznicowy przed osunięciem.

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

III. **Przełącznik**, zob. str. rozkładana III rys. [13].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Podczas wkładania (gwint lewośkrętny) tulejki (A) zwrócić uwagę na znajdujący się wewnętrz rowek, który powinien zrównać się z położeniem trzpienia gwintowanego (B).

IV. **Perlator (13 926)**, zob. str. rozkładana I.

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

**Części zamienne**, zob. str. rozkładana I (\* = wyposażenie dodatkowe)

## Pielęgnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.



#### التركيب دون التركيب السفلي، انظر الشكل [9].

- قم بتوسيط الخراطيم المرفقة (E) بالوصلات المتواجدة.
- قم بتركيب الخراطيم (E) على الواسير (D).

**افتح خطى تغذية المياه الباردة والساخنة وافحص الوصلات من حيث أحکامها وعدم تسرب المياه منها.**

قم بتركيب اللوحة على رف البلاط أو حافة حوض الاستحمام.  
قم بتمثيل الوصلة حول الغطاء بمادة دائمة المرونة ومحكمة للتسرب.  
وبذلك يسهل الوصول إلى غرفة المراقبة عندما تريده!

#### التشغيل

- الدراج (I)، انظر الصفحة المطوية III، شكل [10].
- المول (K)

جذب الدراج (I) إلى أعلى يؤدي إلى تدفق المياه.

المياه تخرج أولاً من فوهة حوض الاستحمام.  
جذب ذر المول لأعلى = التحويل من التدفق من فوهة حوض الاستحمام إلى التدفق من الدوش

ضغط ذر المول لأسفل = التحويل من التدفق من الدوش إلى التدفق من فوهة حوض الاستحمام

اغلاق الخلط يؤدي إلى التحويل اوتوماتيكياً من التدفق من الدوش إلى التدفق من فوهة حوض الاستحمام.

محدد درجة الحرارة، انظر الشكل [11].  
إن محدد درجة الحرارة مسيق التركيب غير فعال عند التوريد.

#### الصيانة

يتم فحص كافة الأجزاء وتنظيفها وعند اللزوم استبدالها وتشحيمها بشحيم خاص بالخلطات.

#### أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة.

- 1) الخراطوشة، انظر الصفحة المطوية III، شكل [11].
- التركيب يتم بالترتيب العكسي.

يرجى التأكيد من خطوات التركيب السليم!

عند تركيب الخراطوشة يرجى مراعاة الوضع السليم للحلقات المانعة للتسرب.

أنزل الحلقة اللولبية وثبتها ثم قم بشدتها جيداً.

- 2) خرطوم المرشة والمصفاة، انظر الصفحة المطوية III، شكل [12].
- تأكد من عدم اتزان خرطوم المرشة إلى الخلف.

التركيب يتم بالترتيب العكسي.

- 3) المول، انظر الصفحة المطوية III، شكل [13].
- التركيب يتم بالترتيب العكسي.

عند تثبيت (لوب يسارى) (A) يرجى الاراعاة أن يتطابق الحز الداخلى مع وضع برغى التثبيت (B).

- 4) المولي (Mousseur)، انظر الصفحة المطوية A.
- التركيب يتم بالترتيب العكسي.

انظر الصفحة المطوية A (\* = إضافات خاصة) فيما يتعلق بقطع الغيار.

#### الخدمة والصيانة

إرشادات الخدمة والصيانة الخاصة بهذا الخلط يمكنكم الإطلاع عليها في إرشادات الخدمة والصيانة المرفقة.

#### نطاق الاستخدام

يمكن التشغيل مع: سخانات التخزين تحت ضغط والسخانات اللحظية ذات التحكم الحراري والسخانات اللحظية ذات التحكم الهيدروليكي.  
لا يمكن التشغيل مع سخانات التخزين عديمة الضغط (سخانات المياه ذات دائرة مفتوحة)!

#### البيانات الفنية

- ضغط الانسياب 0.5 بار على الأقل / الموصى به 5 - 10 بار كحد أقصى 16 بار عندما يكون ضغط الانسياب أعلى من 5 بار ينبغي تركيب مخفض للضغط في الشبكة.
- ضغط التشغيل 7.6 لتر/ دقيقة تقريباً
- ضغط الاختبار 9.5 لتر/ دقيقة تقريباً
- معدل التدفق عند ضغط انسياب قدره 3 بار: فوهة حوض الاستحمام : 19 578 لتر/ دقيقة تقريباً
- فوهة حوض الاستحمام : 19 976 (28 990/28 991) لتر/ دقيقة تقريباً
- فوهة حوض الاستحمام : 19 578 لتر/ دقيقة تقريباً
- فوهة حوض الاستحمام : 19 976 لتر/ دقيقة تقريباً
- درجة الحرارة مدخل المياه الساخنة: 70 ° م كحد أقصى (للاقتصاد في استهلاك الطاقة) 60 ° م الموصى بها: لكن إجراء التعقيم الحراري تنبئه: خلاطات غروهي مع المرشات مزودة بصمامات منع الإرتداد الخلفي للمياه.

#### التركيب

تنصح غروهي بتركيب الخلط ارتباطاً مع التركيب السفلي 29 037 وهو متوفّر في برنامج الإنتاج من غروهي.

التركيب والتوصيل، انظر الصفحة المطوية II، شكل [1] إلى [9].

يرجى مراعاة الرسم التفصيلي على الصفحة المطوية I.

يتم شطف نظام شبكة الواسير جيداً قبل التركيب وبعد (يرجى مراعاة EN 806)!

أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة.

1) تركيب وحدة التشغيل، انظر الصفحة المطوية II، شكل [1].

2) تركيب الفوهة، انظر الشكل [2].

3) تركيب المول، انظر الشكل [3].

عند تثبيت (لوب يسارى) (A) يرجى الاراعاة أن يتطابق الحز الداخلى مع وضع برغى التثبيت (B).

4) تركيب دليل الخرطوم والمروشة اليدوية، انظر الشكل [4].

5) تركيب الخراطيم، انظر الشكل [5] و [6] و [7].

يرجى مراعاة وضع التركيب السليم للخرطوم (C)!

#### التوصيل بخط التغذية

التركيب مع التركيب السفلي 29 037، انظر الشكل [8].

1- قم بتركيب الخراطيم المرفقة (E) على خراطيم (G) التركيب السفلي.

2- قم بتوصيل الخراطيم (E) بالواسير (D).

افتح خطى تغذية المياه الباردة والساخنة وافحص الوصلات من حيث أحکامها وعدم تسرب المياه منها.

قم بتثبيت الغطاء السيسق التجهيز (F) بمساعدة طقم (F1) التركيب السفلي على رف البلاط أو حافة حوض الاستحمام، انظر الشكل [8].

قم بتمثيل الوصلة حول الغطاء بمادة دائمة المرونة ومحكمة للتسرب.

وبذلك يسهل الوصول إلى غرفة المراقبة عندما تريده!



## Πεδίο εφαρμογής

Η λειτουργία είναι δυνατή με: θερμοσίφωνες αποθήκευσης σε ατμοσφαιρική πίεση, θερμικά και υδραυλικά ελεγχόμενους ταχυθερμοσίφωνες. Η λειτουργία με αποσυμπιεσμένους θερμοσίφωνες αποθήκευσης (ανοιχτές συσκευές ετοιμασίας ζεστού νερού) δεν είναι δυνατή!

## Τεχνικά στοιχεία

- Πίεση ροής ελάχιστη 0,5 bar / συνιστώμενη 1 - 5 bar
  - Πίεση λειτουργίας μέγιστη 10 bar
  - Πίεση ελέγχου 16 bar
- Σε πιέσεις ηρεμίας μεγαλύτερες από 5 bar θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.  
Αποφύγετε μεγαλύτερες διαφορές πίεσης μεταξύ των παροχών ζεστού και κρύου νερού!
- Παροχή σε πίεση ροής 3 bar:
    - Εκρή 19 578: περ. 20 l/min
    - 19 976 (28 990/28 991): περ. 18 l/min
    - Ντους 19 578: περ. 7,6 l/min
    - 19 976: περ. 9,5 l/min
  - Θερμοκρασία  
Τροφοδοσία ζεστού νερού: μέγ. 70 °C  
Συνιστάται: (Εξοικονόμηση ενέργειας) 60 °C  
Η θερμική απολύμανση είναι δυνατή

## Παρατήρηση:

Οι μπαταρίες GROHE με ντους είναι εξοπλισμένες με ελεγμένες ανεπίστροφες βαλβίδες.

## Εγκατάσταση

Η GROHE προτείνει την τοποθέτηση των εξαρτημάτων σε συνδυασμό με το κάτω μέρος 29 037, που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα προϊόντων GROHE.

## Τοποθέτηση και σύνδεση,

βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [1] έως [9].

Προσέξτε το διαστασιολόγιο στην αναδιπλούμενη σελίδα I.

Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 806)!  
Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

I. Τοποθέτηση μονάδας χειρισμού, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [1].

II. Συναρμολόγηση της εκροής, βλέπε εικ. [2].

III. Συναρμολόγηση του διανομέα, βλέπε εικ. [3].

Στο βίδωμα (αριστερόστροφο σπείρωμα) του χιτώνιου (A) θα πρέπει να προσέξετε ώστε η εσωτερική εγκοπή να συμπίπτει με τη θέση του πείρου (B).

IV. Συναρμολόγηση της δύευσης εύκαμπτου σωλήνα και του ντους χειρός, βλέπε εικ. [4].

V. Συναρμολόγηση των εύκαμπτων σωλήνων, βλέπε εικ. [5], [6] και [7].

Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης του σπιράλ (C)!

## Σύνδεση στην παροχή

Συναρμολόγηση με κάτω μέρος (29 037), βλέπε εικ. [8].

1. Τοποθετήστε τα συνοδευτικά σπιράλ (E) στα σπιράλ (G) του κάτω μέρους.

2. Συνδέστε τα σπιράλ (E) στους σωλήνες (D).

Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων!

Στερεώστε την προετοιμασμένη πλάκα ενεργοποίησης (F) με το σετ (F1) του κάτω μέρους στην οριζόντια επιφάνεια πλακιδών ή στο χείλος της λεκάνης, βλέπε εικ. [8].

Γεμίστε τον αρμό γύρω από το καπάκι με υλικό διαρκούς ελαστικότητας.

Έτσι, το φρεάτιο ελέγχου θα είναι πάντοτε προστιτό!

**Συναρμολόγηση χωρίς κάτω μέρος,** βλέπε εικ. [9].

1. Τοποθετήστε τα συνοδευτικά σπιράλ (E) στις υπάρχουσες συνδέσεις.

2. Τοποθετήστε τα σπιράλ (E) στους σωλήνες (D).

**Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων!**

Τοποθετήστε την πλάκα στην οριζόντια επιφάνεια πλακιδών ή στο χείλος της λεκάνης.

**Γεμίστε τον αρμό γύρω από το καπάκι με υλικό διαρκούς ελαστικότητας.**

Έτσι, το φρεάτιο ελέγχου θα είναι πάντοτε προστιτό!

## Λειτουργία

- **Μοχλός (I),** βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [10].

- **Διανομέας (K)**

Με το τρόβηγμα του μοχλού (I) ελευθερώνεται η παροχή νερού. Το νερό εκρέει πρώτα από την έξοδο για τη μπανιέρα.

Τραβήγτε τη λαβή διανομέα = Εναλλαγή από έξοδο μπανιέρας σε ντους

Πίεστε τη λαβή διανομέα = Εναλλαγή από την έξοδο ντους στην έξοδο για τη μπανιέρα

Το κλείσιμο της μπαταρίας έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη αλλαγή από την έξοδο ντους σε ροή μπανιέρας.

**Αναστολέας θερμοκρασίας,** βλέπε εικ. [11].

Ο προσυναρμολογημένος περιοριστής θερμοκρασίας δεν είναι ενεργός στην κατάσταση παράδοσης.

## Συντήρηση

Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα, αν χρειάζεται αντικαταστήστε τα και λιπάντε τα με ειδικό γράσο για μπαταρίες.

**Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.**

I. **Μηχανισμός,** βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [11].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

**Προσέξτε τη σωστή θέση τοποθέτησης!**

**Στην τοποθέτηση του μηχανισμού φροντίστε για την καλή θέση των μονώσεων.**

Βιδώστε τον κοχλιωτό δακτύλιο και σφίξτε τον καλά.

II. **Σπιράλ ντους και φίλτρο,** βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [12].

Ασφαλίστε το σπιράλ του ντους για να μη γιλιστρήσει προς τα πίσω.

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

III. **Διανομέας,** βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [13].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Στο βίδωμα (αριστερόστροφο σπείρωμα) του χιτώνιου (A) θα πρέπει να προσέξετε ώστε η εσωτερική εγκοπή να συμπίπτει με τη θέση του πείρου (B).

IV. **Φίλτρο (13 926),** βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I.

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

**Ανταλλακτικά,** βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I

(\* = πρόσθετος εξοπλισμός).

## Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.



## Oblast použití

Provoz je možný s: tlakovými zásobníky, tepelně a hydraulicky řízenými průtokovými ohříváci. Provoz s beztlakovými zásobníky (otevřenými zařízeními na přípravu teplé vody) **není možný!**

## Technické údaje

- Proudový tlak min. 0,5 baru / doporučeno 1 - 5 barů
- Provozní tlak max. 10 barů
- Zkušební tlak 16 barů

Při statických tlacích vyšších než 5 barů se musí namontovat redukční ventil.

Je nutné zabránit vyšším tlakovým rozdílům mezi připojením studené a teplé vody!

- Průtok při proudovém tlaku 3 bary:  
Výtokové hrdlo 19 578: cca 20 l/min  
19 976 (28 990/28 991): cca 18 l/min
- Sprcha 19 578: cca 7,6 l/min  
19 976: cca 9,5 l/min

- Teplota na vstupu teplé vody: max. 70 °C
- Doporučeno: (pro úsporu energie) 60 °C
- Je možno provádět termickou dezinfekci

### Informace:

Armatury se sprchou GROHE jsou vybaveny zpětnými klapkami s typovými zkouškami.

## Instalace

GROHE doporučuje montáž armatury v kombinaci se základní konstrukcí 29 037, kterou lze objednat z katalogu výrobků GROHE.

**Montáž a připojení**, viz skládací strana II, obr. [1] až [9].

Dodržujte kótované rozměry na skládací straně I.

**Potrubní systém před a po instalaci důkladně propláchněte** (dodržujte normu EN 806)!

**Uzavřete přívod studené a teplé vody.**

I. **Montáž ovládací jednotky**, viz skládací strana II, obr. [1].

II. **Montáž výtokového hrdla**, viz obr. [2].

III. **Montáž přepínací jednotky**, viz obr. [3].

Při zašroubování (levotočivý závit) objímky (A) dbejte na to, aby se vnitřní drážka nacházela v pozici závitového kolíku (B).

IV. **Montáž průchodky hadice a ruční sprchy**, viz obr. [4].

V. **Montáž hadic**, viz obr. [5], [6] a [7].

**Dbejte na montážní polohu hadice (C)!**

## Připojení na přívodní potrubí

**Montáž se základní konstrukcí (29 037)**, viz obr. [8].

1. Přiložené hadice (E) namontujte na hadice (G) základní konstrukce.
2. Hadice (E) připojte na potrubí (D).

**Otevřete přívod studené a teplé vody a zkontrolujte těsnost všech spojů.**

Připravenou krycí desku (F) upevněte na osazení nebo na okraj vany pomocí sady (F1) základní konstrukce, viz obr. [8].

**Spáru kolem krycí desky vyspárujte elastickým materiélem.**

Tím bude kdykoli zajištěn přístup k revizní šachtě!

**Montáž bez základní konstrukce**, viz obr. [9].

1. Přiložené hadice (E) připojte na odpovídající přípojky.

2. Hadice (E) namontujte na potrubí (D).

**Otevřete přívod studené a teplé vody a zkontrolujte těsnost všech spojů.**

Krycí desku namontujte na osazení nebo na okraj vany.

**Spáru kolem krycí desky vyspárujte elastickým materiélem.**

Tím bude kdykoli zajištěn přístup k revizní šachtě!

## Obsluha

- **Páka (I)**, viz skládací strana III, obr. [10].

- **Přepínání (K)**

Nadzvednutím páky (I) se otevře přívod vody.

Voda vytéká nejdříve z výtokového hrdla do vany.

Vytažení přepínacího tlačítka = přepnutí z vtoku do vany na výtok ze sprchy

Zatlačení přepínacího tlačítka = přepnutí z výaktu ze sprchy na vtok do vany

Zavřením armatury se přepínací jednotka automaticky přepne z výaktu ze sprchy na vtok do vany.

**Omezovač teploty**, viz obr. [11].

Předmontovaný omezovač teploty není při dodání z výroby aktivní.

## Údržba

Všechny díly zkонтrolujte, vyčistěte, příp. vyměňte a namažte speciálním mazivem na armatury.

**Uzavřete přívod studené a teplé vody.**

I. **Kartuše**, viz skládací strana III, obr. [11].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

**Dodržte montážní polohu!**

**Při montáži kartuše dbejte na správné nasazení těsnění.**

Šroubení zašroubovat a pevně utáhnout.

II. **Sprchová hadice a sítko**, viz skládací strana III, obr. [12].

Sprchovou hadici zajistěte proti zpětnému zasunutí.

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

III. **Přepínání**, viz skládací strana III, obr. [13].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Při zašroubování (levotočivý závit) objímky (A) dbejte na to, aby se vnitřní drážka nacházela v pozici závitového kolíku (B).

IV. **Perlátor (13 926)**, viz skládací strana I.

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

**Náhradní díly**, viz skládací strana I (\* = zvláštní příslušenství).

## Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

## H

### Felhasználási terület

Üzemeltetése lehetséges: Nyomás alatti melegvíztárolókkal, termikus és hidraulikus vezérlésű átfolyós vízmelegítőkkel. Nyomás nélküli melegvíztárolókkal (nyílt üzemű vízmelegítőkkel) nem működtethető!

### Műszaki adatok

- Áramlási nyomás min 0,5 bar / javasolt 1 - 5 bar
- Üzemi nyomás max. 10 bar
- Próbanyomás 16 bar

5 bar feletti nyugalmi nyomás esetén szereljen be nyomáscsökkentőt.

Kerülje a hideg- és melegvíz csatlakozások közötti nagyobb nyomáskülönbséget!

- Átfolyás 3 bar áramlási nyomásnál:

Kifolyó 19 578:	kb. 20 l/perc
19 976 (28 990/28 991):	kb. 18 l/perc
Zuhany 19 578:	kb. 7,6 l/perc
19 976:	kb. 9,5 l/perc

- Hőmérséklet

Melegvíz befolyó nyílásnál:	max. 70 °C
Javasolt:	(energia-megtakarítás) 60 °C

Termikus fertőtlenítés lehetséges

### Útmutatás:

A GROHE csaptelepek zuhanyzóval felépítésükben ellenőrzött visszafolyásággal készülnek.

### Felszerelés

GROHE a szerelvény beszerelését a 29 037 cikkszámú alépítménnyel együtt ajánlja, kapható a GROHE termékkatalogus keretében.

**Beszerelés és csatlakoztatás**, lásd II. kihajtható oldal, [1] - [9]. ábra.

Ügyeljen az I. kihajtható oldalon található méretrajzra.

**A csővezetéket a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át** (ügyeljen az EN 806 szabványra)!

**Zárja el a hideg- és melegvíz hozzávezetést.**

I. **Kezelőegység felszerelése**, lásd II. kihajtható oldal, [1]. ábra.

II. **A kifolyó szerelése**, lásd [2]. ábra.

III. **Az átváltó szerelése**, lásd [3]. ábra.

Az (A) hüvely becsavarozásakor (Balmenetes) ügyeljenek arra, hogy a belső horony essen egybe a (B) menetes csap helyzetével.

IV. **A tömlőátvezetés és a kézizuhany szerelése**, lásd [4]. ábra.

V. **A tömlök szerelése**, lásd [5], [6]. és [7]. ábra.

Ügyeljen a (C) tömlő beszerelési helyzetére!

### Csatlakoztatás a vízvezetékrendszerhez

**Szerelés az alépítménnyel (29 037)**, lásd [8]. ábra.

1. Szerelje be a mellékelt (E) tömlőket az alépítmény (G) tömlőire.
2. Csatlakoztassa az (E) tömlőket a (D) csövekre.

**Nyissa meg a hideg- és a melegvíz hozzávezetést és ellenőrizze a csatlakozások tömitettségét.**

Rögzítse az előkészített (F) takarólemezt az alépítmény (F1) készletével a csemepadra vagy a kád szélére, lásd [8]. ábra.

**A fedőlap körüli hézagot tömítse tartósan rugalmas anyaggal.**

Ennek következtében a vizsgálóakna bármikor hozzáférhetővé válik !

**Szerelés az alépítmény nélkül**, lásd [9]. ábra.

1. Csatlakoztassa a mellékelt (E) tömlőket a meglévő csatlakozásokra.
2. Szerelje fel az (E) tömlőket a (D) csövekre.

**Nyissa meg a hideg- és a melegvíz hozzávezetést és ellenőrizze a csatlakozások tömitettségét.**

Szerelje a lemez a csemepadra vagy a kád szélére.

**A fedőlap körüli hézagot tömítse tartósan rugalmas anyaggal.**

Ennek következtében a vizsgálóakna bármikor hozzáférhetővé válik !

### Kezelés

- **Kar (I)**, lásd a III. kihajtható oldal, [10]. ábra.

### Átállítás (K)

Az (I) kar felhúzása szabaddá teszi a vízkifolyást.

A víz először a kádba vezető nyílásnál lép ki.

Húzza ki az átállító gombot = A víz útjának átkapcsolása kádtöltésről zuhanya

Nyomja le az átállító gombot = A víz útjának átkapcsolása zuhanyról kádtöltésre

A szerelvény elzárása automatikusan előidézi a zuhany-kifolyóról a kádkifolyára történő átváltást.

### Hőmérséklet korlátozó

lásd [11]. ábra.  
Az előszerelt hőmérséklet-korlátozó a kiszállításkori állapotban nem aktív.

### Karbantartás

Az összes alkatrész ellenőrizze, tisztítsa meg esetleg cserélje ki és kenje be speciális szerelvényszírral.

**Zárja el a hideg- és melegvíz hozzávezetést.**

I. **Patron**, lásd III. kihajtható oldal, [11]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

**Ügyeljen a beszerelési helyzetre!**

**A patron beszerelése során figyeljen a tömítések helyes illeszkedésére.**

Csavarozza fel a csavaratot és húzza meg.

II. **A zuhanytömlő és szűrő**, lásd III. kihajtható oldal, [12]. ábra.

Biztosítsa a kézi zuhanyzó tömlőjét visszacsúsztás ellen.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

III. **Átállítás**, lásd III. kihajtható oldal [13]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Az (A) hüvely becsavarozásakor (Balmenetes) ügyeljenek arra, hogy a belső horony essen egybe a (B) menetes csap helyzetével.

IV. **Perlátor (13 926)**, lásd I. kihajtható oldal.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

**Alkatrészek**, lásd I. kihajtható oldal (\* = speciális tartozék).

### Ápolás

A szerelvény tisztítására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza.

## P

### Campo de aplicação

A sua utilização é possível com: termoacumuladores de pressão, esquentadores com controlo térmico e esquentadores com controlo hidráulico. Não é possível a utilização com reservatórios **sem** pressão (esquentadores abertos).

### Dados Técnicos

- Pressão de caudal      mÍn. 0,5 bar / recomendada 1 - 5 bar
- Pressão de serviço      mÁx. 10 bar
- Pressão de teste      16 bar

Em pressões estáticas superiores a 5 bar dever-se-á montar um redutor de pressão.

Evitar grandes diferenças de pressão entre a ligação da água fria e a ligação da água quente!

- Débito a 3 bar de pressão de caudal:

Bica de saída 19 578:	cerca de 20 l/min
19 976 (28 990/28 991):	cerca de 18 l/min
Chuveiro 19 578:	cerca de 7,6 l/min
19 976:	cerca de 9,5 l/min

- Temperatura

Entrada de água quente:	mÁx. 70 °C
Recomendada:	(poupança de energia) 60 °C

Possibilidade de desinfecção térmica

### Nota:

As misturadoras GROHE com chuveiro estão equipadas com válvulas anti-retorno.

### Instalação

A GROHE recomenda a montagem da misturadora em ligação com a base 29 037, disponível no programa de produtos da GROHE.

#### Montagem e ligação, ver página desdobrável II, fig. [1] a [9].

Consultar o desenho cotado na página desdobrável I.

#### Antes e depois da instalação, purgar bem o sistema de tubagens (respeitar a norma EN 806)!

#### Fechar a entrada de água fria e de água quente.

#### I. Instalação da unidade de controlo, ver página desdobrável II, fig. [1].

#### II. Montagem da bica, ver fig. [2].

#### III. Montagem do inversor, ver fig. [3].

Ao apafusar (rosca esquerda) o casquilho (A) tenha em atenção que a ranhura interior coincide com a posição do perno roscado (B).

#### IV. Montagem da passagem do tubo flexível e do chuveiro manual, ver a fig. [4].

#### V. Instalação dos tubos flexíveis, ver fig. [5], [6] e [7].

Tenha em atenção a posição de montagem da bicha flexível (C)!

### Ligação ao cabo de alimentação

#### Instalação com base (29 037), ver fig. [8].

1. Instalar os tubos fornecidos (E) nos tubo (G) da base.
2. Ligar os tubos (E) à tubagem (D).

#### Abrir a entrada de água fria e de água quente e verificar se as ligações estão estanques.

Fixar a placa preparada (F) com o conjunto (F1) do suporte nos ladrilhos ou na margem da banheira, ver fig. [8].

#### Encher a junta à volta da placa com material de elasticidade permanente.

Deste modo, a câmara de inspecção permanece sempre acessível!

#### Instalação sem suporte, ver fig. [9].

1. Ligar os tubos flexíveis (E) à ligação existente.

2. Instalar os tubos flexíveis (E) na tubagem (D).

#### Abrir a entrada de água fria e de água quente e verificar se as ligações estão estanques.

Instalar placa nos ladrilhos ou na margem da banheira.

#### Encher a junta à volta da placa com material de elasticidade permanente.

Deste modo, a câmara de inspecção permanece sempre acessível!

### Manuseamento

- **Manípulo (I)**, ver página desdobrável III, fig. [10].

- **Inversor (K)**

Ao levantar o manípulo (I), abre-se a água.

A água começa a sair pela bica de banheira.

Puxar o botão do inversor = comutação da bica para a saída de chuveiro

Premir o botão do inversor = comutação da saída de chuveiro para a bica

Ao fechar a misturadora dá-se a comutação automática da saída do chuveiro para a bica da banheira.

#### Limitador de temperatura, ver fig. [11].

O limitador de temperatura pré-montado não vem activado de origem.

### Manutenção

Verificar, limpar e, se necessário, substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras.

#### Fechar a entrada de água fria e de água quente.

#### I. Cartucho, ver página desdobrável III, fig. [11].

Montagem na ordem inversa.

#### Prestar atenção às posições de montagem!

#### Ao montar o cartucho, certifique-se de que as juntas de vedação ficam devidamente assentes.

Enroscar e apertar bem a rosca.

#### II. Bicha de chuveiro e filtro, ver a página desdobrável III, fig. [12].

Fixar a bicha de chuveiro para que não deslize para trás.

Montagem na ordem inversa.

#### III. Inversor, ver a página desdobrável III, fig. [13].

Montagem na ordem inversa.

Ao apafusar (rosca esquerda) o casquilho (A) tenha em atenção que a ranhura interior coincide com a posição do perno roscado (B).

#### IV. Emulsor (13 926), ver página desdobrável I.

Montagem na ordem inversa.

#### Peças sobresselentes, ver página desdobrável I (\* = acessórios especiais)

### Conservação

As instruções para a conservação desta torneira constam das Instruções de conservação em anexo.



## Kullanım sahası

Şunlarla kullanılması mümkün: Basıncı hidroforlar, termik ve hidrolik kumandalı ısıtıcılar. Basıncıız ısıtıcılarla (açık sıcak su hazırlayıcı) çalıştmak mümkün **değildir!**

### Teknik Veriler

- Akış basıncı en az 0,5 bar / tavsiye edilen 1 - 5 bar
  - İşletme basıncı maks. 10 bar
  - Kontrol basıncı 16 bar
- Akış basıncın 5 barın üzerinde olması durumunda, bir basınç düşürücü takılmalıdır.
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları arasında yüksek basınç farklıklarından kaçının!
- 3 bar akış basıncında akış miktarı:  
Musluk 19 578: yakl. 20 l/dak  
19 976 (28 990/28 991): yakl. 18 l/dak
  - Duş 19 578: yakl. 7,6 l/dak  
19 976: yakl. 9,5 l/dak
  - Sıcaklık  
Sıcak su giriş: maks. 70 °C  
Tavsiye edilen: (Enerji tasarrufu) 60 °C  
Termik dezenfeksiyon mümkün

### Uyarı:

Grohe duşlu armatürler yapı şekli kontrol edilmiş geri akış önleyicileriyle donatılmıştır.

### Montaj

GROHE bataryanın GROHE ürün programından elde edilebilecek olan altyapı 29 037 ile birlikte kurulmasını tavsiye eder.

#### Montaj ve bağlantı, bkz. katlanır sayfa II, şekil [1] ila [9].

Katlanır sayfa I'deki ölçülere dikkat edin.

#### Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin (EN 806'ya dikkat edin!).

#### Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.

#### I. Kumanda elemanının montajı, bkz. katlanır sayfa II, şekil [1].

#### II. Gaganın montajı, bkz. şekil [2].

#### III. Divertörün montajı, bkz. şekil [3].

Kovanın (A) vidalanması (sol paso) sırasında içerdeki kanalın gaga milinin (B) pozisyonu ile üst üste gelmesine dikkat edin.

#### IV. Hortum kılavuzunun ve el duşünün montajı, bkz. şekil [4].

#### V. Hortumların montajı, bkz. şekil [5], [6] ve [7].

Hortumun (C) montaj pozisyonuna dikkat edin!

### Besleme borusuna bağlantı

#### Altyapı ile montaj (29 037), bkz. şekil [8].

1. Ekteki hortumları (E) altyapının hortumlarına (G) monte edin.
2. Hortumları (E), borulara (D) bağlayın.

#### Soğuk ve sıcak su vanasını açın ve bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin.

Önceki hazırlanmış kapağı (F) altyapının seti (F1) ile fayans üzerine veya duvar kenarına tespitleyin, bkz. Şek. [8].

#### Sürekli elastik kalan bir malzemeyi, kapağın arasına (derzlerine) sürüن.

Böylece revizyon boşluğu her zaman ulaşılabilir hale gelir!

### Altyapısız montaj, bkz. şekil [9].

1. Birlikte verilen hortumları (E) mevcut bağlantılarla takın.
2. Hortumları (E), borulara (D) monte edin.

#### Soğuk ve sıcak su vanasını açın ve bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin.

Plakayı fayans sırasına veya duvar kenarına monte edin.

#### Sürekli elastik kalan bir malzemeyi, kapağın arasına (derzlerine) sürün.

Böylece revizyon boşluğu her zaman ulaşılabilir hale gelir!

### Kullanım

#### - Açıma kapama kolu (I), bkz. katlanır sayfa III, şekil [10].

#### - Divertör (K)

Açıma kapama kolunun (I) kaldırılması su girişini serbest bırakır.

Su ilk olarak gagadan küvetle akar.

Divertör başını çekin = Akışı gagadan duşa geçirmek için

Divertöre başına basın = Akışı duştan gagaya geçirmek için Armatürün kapatılması akışı otomatik olarak duştan gagaya geçirir.

#### İşı sinyal레이터, bkz. şekil [11].

Önceki monteli ısı sinyal레이터inin fonksiyonu sevkıyat sırasında aktif değildir.

### Bakım

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gereklse değiştirin ve özel armatür gresi ile gresleyin.

#### Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.

#### I. Kartuş, bkz. katlanır sayfa III, şekil [11].

Montaj ters sıralamıyla yapılır.

#### Montaj pozisyonlarına dikkat edin !

#### Kartuşun montajında contaların düzgün yerleşmesine dikkat edin.

Vidalamayı vidalayın ve iyice sıkın.

#### II. Duş hortumu ve filtre, bkz. katlanır sayfa III, şekil [12].

Duş hortumunu geriye kaymaması için emniyete alın.

Montaj ters sıralamıyla yapılır.

#### III. Divertör, bkz. katlanır sayfa III, şekil [13].

Montaj ters sıralamıyla yapılır.

Kovanın (A) vidalanması (sol paso) sırasında içerdeki kanalın gaga milinin (B) pozisyonu ile üst üste gelmesine dikkat edin.

#### IV. Perlatör (13 926), bakınız katlanır sayfa I.

Montaj ters sıralamıyla yapılır.

#### Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa I (\* = özel aksesuar).

### Bakım

Bu bataryanın bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.



## Oblast' použitia

Prevádzka je možná s: tlakovými zásobníkmi, tepelne a hydraulicky riadenými prieskovými ohrievačmi. Prevádzka s beztlakovými zásobníkmi (otvorenými ohrievačmi vody) **nie je možná!**

## Technické údaje

- Hydraulický tlak min. 0,5 baru / odporúčaný 1 - 5 barov
  - Prevádzkový tlak max. 10 barov
  - Skúšobný tlak 16 barov
- Pri statických tlakoch vyšších než 5 barov sa musí namontovať redukčný ventil.
- Je potrebné zabrániť vyšším tlakovým rozdielom medzi pripojkou studenej a teplej vody!
- Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary:

Výtokové hrdlo 19 578:	cca 20 l/min
19 976 (28 990/28 991):	cca 18 l/min
Sprcha 19 578:	cca 7,6 l/min
19 976:	cca 9,5 l/min
  - Teplota na vstupe teplej vody: max. 70 °C
  - Odporúčaná: (úspora energie) 60 °C
  - Je možná termická dezinfekcia

## Informácia:

Armatúry so sprchou GROHE sú vybavené spätnými klapkami s typovými skúškami.

## Inštalácia

GROHE odporúča montáž armatúry v kombinácii so základnou konštrukciou 29 037, ktorú je možné objednať z katalógu výrobkov GROHE.

**Montáž a pripojenie**, pozri skladaciu stranu II, obr. [1] až [9].  
Dodržiavajte kótované rozmery na skladacej strane I.

**Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne prepláchnite** (dodržiavajte normu EN 806)!

**Uzavrite prívod studenej a teplej vody.**

**I. Montáž ovládacej jednotky**, pozri skladaciu stranu II, obr. [1].

**II. Montáž výtokového hrdla**, pozri obr. [2].

**III. Montáž prepínacej jednotky**, pozri obr. [3].

Pri zaskrutkovaní (lavotočivý závit) objímky (A) dbajte na to, aby sa vnútorná drážka nachádzala v polohе závitového kolíka (B).

**IV. Montáž hadicovej priechodky a ručnej sprchy**, pozri obr. [4].

**V. Montáž hadíc**, pozri obr. [5], [6] a [7].

**Dabajte na montážnu polohu hadice (C)!**

## Pripojenie na prívodné potrubie

**Montáž so základnou konštrukciou (29 037)**, pozri obr. [8].

1. Priložené hadice (E) namontujte na hadice (G) základnej konštrukcie.

2. Hadice (E) pripojte na potrubia (D).

**Otvorte prívod studenej a teplej vody a skontrolujte tesnosť všetkých spojov.**

Pripravenú kryciu dosku (F) upevnite na osadenie alebo na okraj vane pomocou sady (F1) základnej konštrukcie, pozri obr. [8].

**Škáru po obvode krycej dosky vyplňte elastickou tesniacou hmotou.**

Tým zostane revízna šachta vždy prístupná!

## Montáž bez základnej konštrukcie, pozri obr. [9].

1. Priložené hadice (E) pripojte na príslušné prípojky.
2. Hadice (E) namontujte na potrubia (D).

**Otvorte prívod studenej a teplej vody a skontrolujte tesnosť všetkých spojov.**

Kryciu dosku namontujte na osadenie alebo na okraj vane.

**Škáru po obvode krycej dosky vyplňte elastickou tesniacou hmotou.**

Tým zostane revízna šachta vždy prístupná!

## Obsluha

- **Páka (I)**, pozri skladaciu stranu III, obr. [10].

- **Prepinanie (K)**

Nadvihnutím páky (I) sa otvorí prítok vody.

Voda vždy vyteká najprv z výtokového hrdla do vane.

Vytiahnutie prepínacieho tlačidla = prepnutie z vtoku do vane na výtok zo sprchy

Zatlačenie prepínacieho tlačidla = prepnutie z výtoku zo sprchy na vtok do vane

Pri uzavretí armatúry sa prívod vody na sprchu automaticky prepne na prívod vody do vane.

## Obmedzovač teploty

, pozri obr. [11].

Predmontovaný obmedzovač teploty nie je pri dodaní z výroby aktívny.

## Údržba

Všetky diely skontrolujte, vyčistite, príp. vymenite a namažte špeciálnym tukom na armatúry.

**Uzavrite prívod studenej a teplej vody.**

**I. Kartuša**, pozri skladaciu stranu III, obr. [11].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

**Dodržte montážnu polohu!**

**Pri montáži kartuše dbajte na správne nasadenie tesnení.**

Skrutkové spojenie zaskrutkovať a pevne utiahnuť.

**II. Sprchová hadica a sitko**, pozri skladaciu stranu III, obr. [12].

Sprchovú hadicu zaistite proti spätnému zasunutiu.

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

**III. Prepinanie**, pozri skladaciu stranu III, obr. [13].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Pri zaskrutkovaní (lavotočivý závit) objímky (A) dbajte na to, aby sa vnútorná drážka nachádzala v polohе závitového kolíka (B).

**IV. Perlátor (13 926)**, pozri skladaciu stranu I.

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

**Náhradné diely**, pozri skladaciu stranu I (\* = zvláštne príslušenstvo).

## Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v príloženom návode na údržbu.





## Područje primjene

Može se koristiti s: tlačnim spremnicima, termički i hidraulično upravljivim protočnim grijачima vode. Upotreba s bestlačnim spremnicima (otvorenim grijачima vode) **nije moguća!**

## Tehnički podaci

• Hidraulički tlak	min. 0,5 bar / preporučeno 1 - 5 bar
• Radni tlak	maks. 10 bar
• Ispitni tlak	16 bar
Ukoliko tlak mirovanja premašuje 5 bar, potrebno je ugraditi reduktor tlaka.	
Potrebno je izbjegavati veće razlike u tlakovima između priključaka za hladnu i topalu vodu!	
• Protok pri protočnom tlaku od 3 bara:	
ispust 19 578:	cca. 20 l/min
19 976 (28 990/28 991):	cca. 18 l/min
tuš 19 578:	cca. 7,6 l/min
19 976:	cca. 9,5 l/min
• Temperatura	
Dovod tople vode:	maks. 70 °C
Preporučeno:	(ušteda energije) 60 °C
Moguća termička dezinfekcija	

### Napomena:

GROHE armature sa tuševima opremljene su sa provjerom vakuumskom/protustrujnom sklopkom.

## Ugradnja

GROHE preporuča ugradnju armature zajedno s podnožjem 29 037, koje se može nabaviti prema GROHE proizvodnom programu.

**Ugradnja i priključivanje**, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [1] do [9].

Pridržavajte se dimenzijskih crteža na preklopnoj stranici I.

**Sustav cijevi prije i nakon instalacije temeljito isprati** (poštivati EN 806)!

**Zatvorite dovod hladne i tople vode.**

**I. Montaža poslužne jedinice**, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [1].

**II. Montaža ispusta**, pogledajte sl. [2].

**III. Montaža preusmjeravanja**, pogledajte sl. [3].

Kod uvrtanja (lijevi navoj) čahure (A) obratiti pozornost da se utor preklapa sa pozicijom zatika s navojem (B).

**IV. Montaža provodnika cijeva i ručnog tuša**, pogledajte sl. [4].

**V. Montaža cijeva**, pogledajte sl. [5], [6] i [7].

**Pazite na položaj ugradnje cijeva (C)!**

## Priklučenje na opskrbne vodove

**Montaža podnožja (29 037)**, vidi sl. [8].

1. Montirati priložena cijeva (E) na cijeva (G) podnožja.

2. Priklučiti cijeva (E) na cijevi (D).

**Otvorite dovod hladne i tople vode te provjerite jesu li priključci zabrtvjeni.**

Pripremljenu pokrivnu ploču (F) pričvrstiti pomoću seta (F1) podnožja na pločice ili rub kade, vidi sl. [8].

**Popuniti fuge oko pokrovne ploče s trajno elastičnim materijalom.**

Na taj način je revizijski otvor uvijek dostupan!

**Montaža podnožja**, pogledajte sl. [9].

1. Priložena cijeva (E) priključiti na postojeće priključke.

2. Montirati cijeva (E) na cijevi (D).

**Otvorite dovod hladne i tople vode te provjerite jesu li priključci zabrtvjeni.**

Montirati ploču na pločice ili rub kade.

**Popuniti fuge oko pokrovne ploče s trajno elastičnim materijalom.**

Na taj način je revizijski otvor uvijek dostupan!

## Rukovanje

- **Polugu (I)**, pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [10].

- **Preusmjeravanje (K)**

Povlačenjem poluge (I) oslobađa se dotok vode.

Voda izlazi najprije izlazi na izlazu za kadu.

Povlačenje dugmeta za prebacivanje = prebacivanje s izlaza za kadu na izlaz na tušu

Pritisak na dugme za prebacivanje = prebacivanje s izlaza na tušu na izlaz za kadu

Zatvaranje dotoka vode na armaturi automatski prebacuje s izlaza na tušu na izlaz za kadu.

**Graničnik temperature**, pogledajte sl. [11].

Predmontiran graničnik temperature u stanju prilikom isporuke nije aktiviran.

## Održavanje

Pregledajte sve dijelove, očistite ih, eventualno zamijenite i namastite posebnom mašču za armature.

**Zatvorite dovod hladne i tople vode.**

**I. Kartuša**, pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [11].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

**Pazite na položaj ugradnje!**

**Kod ugradnje kartuše potrebno je pripaziti na ispravno dosjedanje brtvića.**

Vijčani spoj uvrnuti i čvrsto privući.

**II. Crijivo tuša i sita**, pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [12].

Osigurajte crijevo tuša tako da ne sklizne natrag.

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

**III. Preusmjeravanje**, pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [13].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Kod uvrtanja (lijevi navoj) čahure (A) obratiti pozornost da se utor preklapa sa pozicijom zatika s navojem (B).

**IV. Mousseur (13 926)**, pogledajte preklopnu stranicu I.

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

**Rezervni dijelovi**, pogledajte preklopnu stranicu I

(\* = poseban pribor).

## Njega

Upute uz njegu ove armature možete pronaći u priloženim uputama za njegu.



## Област на приложение

Възможна е експлоатация с: хидроакумулатори, с проточни водонагреватели с термично и хидравлично управление. Експлоатация с безнапорни резервоари (отворени водонагреватели) **не е възможна!**

## Технически данни

• Налягане на потока	мин. 0,5 бара / препоръчва се 1 - 5 бара
• Работно налягане	макс. 10 бара
• Изпитвателно налягане	16 бара
При постоянно налягане над 5 бара трябва да се вгради редуктор на налягането.	
Да се избиват големи разлики в налягането между водопроводите за студената и топлата вода!	
• Дебит при 3 бара налягане на потока:	
Чучур 19 578:	около 20 л/мин.
19 976 (28 990/28 991):	около 18 л/мин.
Душ 19 578:	около 7,6 л/мин.
19 976:	около 9,5 л/мин.
• Температура на топлата вода при входа:	макс. 70 °C
Препоръчва се:	(икономия на енергия) 60 °C
Възможна е термична дезинфекция	

## Указание:

Всички арматури GROHE с ръчен душ са снабдени с изпътани еднопосочни обратни клапани.

## Монтаж

GROHE препоръчва монтажа на арматурата заедно с тяло за вграждане 29 037, което може да се поръча от GROHE асортимента.

### Монтаж и свързване, виж страница II, фиг. [1] до [9].

Съблудавайте чертежа с размерите на страница I.

**Водопроводната система трябва да се промие основно преди и след монтаж (придържайте се към EN 806)!**

Прекъснете подаването на студена и топла вода.

I. Монтаж на обслужващия елемент, виж страница II, фиг. [1].

II. Монтаж на чучура, виж фиг. [2].

III. Монтаж на превключвателя, виж фиг. [3].

Внимавайте при завинтването (лява резба) на втулката (A) вътрешният шлиц да съвпадне с положението на щифта на резба (B).

IV. Монтаж на прохода за маркуча и на ръчния душ, виж фиг. [4].

V. Монтаж на маркучите, виж фиг. [5], [6] и [7].

Спазвайте реда на слобяване на маркуча (C)!

## Свързване към водопроводната мрежа

### Монтаж с тяло за вграждане (29 037), виж фиг. [8].

1. Монтирайте приложените маркучи (E) към маркучите (G) на тялото за вграждане.

2. Свържете маркучите (E) към тръбите (D).

**Пуснете студената и топлата вода и проверете връзките за тек.**

Закрепете подгответната покривна плоча (F) от тялото за вграждане с помощта на комплекта винтове (F1) към облицования с плочки плот или ръбба на ваната, виж фиг. [8].

**Фугирайте фугите около защитната плоча с постоянно еластични материали (силикони).**

По този начин ревизионната щахта е достъпна по всяко време!

## Монтаж без тяло за вграждане, виж фиг. [9].

1. Свържете приложените маркучи (E) към наличните водопроводни връзки.

2. Монтирайте маркучите (E) към тръбите (D).

**Пуснете студената и топлата вода и проверете връзките за тек.**

Монтирайте плочата към облицования с плочки плот или ръбба на ваната.

**Фугирайте фугите около защитната плоча с постоянно еластични материали (силикони).**

По този начин ревизионната щахта е достъпна по всяко време!

## Управление

- Ръкохватка (I), виж страница III, фиг. [10].

- Превключвател (K)

Водата се пуска чрез повдигане на ръкохватката (I).

Водата започва да тече първо от чучура за ваната.

Издърпване на бутона за превключване = превключване от чучура за ваната към ръчния душ

Натискане на бутона за превключване = превключване от ръчния душ към чучура за ваната

Затварянето на арматурата предизвиква автоматично превключване от душа към чучура за ваната.

## Ограничител на температурата, виж фиг. [11].

Предварително монтираният ограничител на температурата не е активиран при доставката.

## Техническо обслужване

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо, подменете ги и ги смажете със специална грес за арматура.

Прекъснете подаването на студена и топла вода.

I. Картуш, виж страница III, фиг. [11].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Спазвайте реда на слобяване!

При монтаж на картуша внимавайте уплътнителите да прилегнат правилно.

Завинтете съединителя и го затегнете.

II. Маркуч за ръчния душ и цедка, виж страница III, фиг. [12].

Подсигурете маркуча за душа за да не се плъзне обратно.

Монтажът се извършва в обратна последователност.

III. Превключвател, виж страница III, фиг. [13].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Внимавайте при завинтването (лява резба) на втулката (A) вътрешният шлиц да съвпадне с положението на щифта на резба (B).

IV. Успокоител (13 926), виж страница I.

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Резервни части, виж страница I (\* = Специални части).

## Поддръжка

Указания за поддръжка на тази арматура можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.

**EST**

## Kasutusala

Võib kasutada ühendatuna survestatud soojussalvestiga, termiliselt ja hüdrauliliselt reguleeritud läbivooluboileritega.  
**Ei ole võimalik kasutada koos survestatama soojussalvestitega (lahtiste veekuumutitega)!**

## Tehnilised andmed

• Veesurve:	min 0,5 baari / soovituslik 1–5 baari
• Surve töörežiimis:	maks 10 baari
• Testimissurve:	16 baari
Kui segisti staatiline surve on üle 5 baari, tuleb paigaldada survealandaja.	
Vältige suuri surveerinevusi külma ja kuuma vee juurdevoolu vahel!	
• Läbivool 3-baarise veesurve korral:	
segistitila 19 578:	u 20 l/min
19 976 (28 990/28 991):	u 18 l/min
dušš 19 578:	u 7,6 l/min
19 976:	u 9,5 l/min
• Temperatuur	
Sooja vee sissevool:	maks 70 °C
Soovitustlik temperatuur energiasäästiks:	60 °C
Võimalik on termiline desinfektsioon	

## Märkus.

GROHE dušiga segistid on varustatud tagasilöögiklappidega.

## Paigaldamine

GROHE soovitab segisti paigaldada koos süvisega 29 037, saadaval GROHE tooteprogrammis.

**Paigaldamine ja ühendamine**, vt voldiku lk II, joonis [1] kuni [9].

Järgige tehnilist joonist voldiku lk I.

**Peske torusüsteem enne ja pärast paigaldamist põhjalikult läbi** (järgige EN 806)!

**Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.**

**I. Juhtimisseadme paigaldus**, vt voldiku lk II, joonis [1].

**II. Segistitila paigaldus**, vt joonist [2].

**III. Ümberlülitus paigaldus**, vt joonist [3].

Hülsi (A) sissekeeramisel (vasak keere) jälgige, et seesolev soon sattuks keermestatud vardaga (B) kohakuti.

**IV. Vooliku läbiviigu ja käsiduši paigaldus**, vt joonist [4].

**V. Voolikute paigaldus**, vt joonist [5], [6] ja [7].

**Arvestage vooliku (C) paigaldusasendit!**

## Ühendus toitejuhtmeaga

**Paigaldus süvisega (29 037)**, vt joonist [8].

1. Paigaldage voolikud (E) süvise voolikute (G) külge.

2. Ühendage voolikud (E) torudega (D).

**Avage külma ja kuuma vee juurdevool ning veenduge, et ühenduskohad ei leki.**

Kinnitage ettevalmistatud katteplaat (F) süvise komplektiga (F1) plaaditud vanniäärele, vt joonist [8].

**Täitke vuuk katteplaadi ümber püsielastse materjaliga.**

Nii saate hooldusava igal ajal uuesti avada!

## Paigaldus ilma süviseta, vt joonist [9].

1. Ühendage kaasasolevad voolikud (E) olemasolevate ühenduste külge.

2. Ühendage voolikud (E) torudega (D).

**Avage külma ja kuuma vee juurdevool ning veenduge, et ühenduskohad ei leki.**

Paigaldage plaat plaaditud vanniäärele.

**Täitke vuuk katteplaadi ümber püsielastse materjaliga.**

Nii saate hooldusava igal ajal uuesti avada!

## Kasutamine

- **Hoob (I)**, vt voldiku lk III, joonis [10].

- **Ümberlülitus (K)**

Hooba (I) tõstes avaneb vee juurdevool.

Kõigepealt voolab vesi vanni.

Tõmmake ümberlülitusnuppu = vesi suundub vannitilast dušiväljundisse

Vajutage ümberlülitusnuppu = vesi suundub dušiväljundist vannitilasse

Segisti sulgemine suunab veevoolu automaatselt dušiväljundist vannitilasse.

## Temperatuuripiiraja, vt joonist [11].

Eelmonteeritud temperatuuripiiraja ei ole tarneolekus aktiivne.

## Tehniline hooldus

Kõiki osi tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalse segistimäärdega.

**Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.**

**I. Keraamiline sisu**, vt voldiku lk III, joonis [11].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidisес järjekorras.

**Jälgige paigaldusasendit!**

**Keraamilise sisu paigaldamisel jälgige tihendite öiget asendit.**

Keerake sisse ja kruvige kinni kruvi.

**II. Dušivooolik ja filter**, vt voldiku lk III, joonis [12].

Ärge laske dušivooolikul tagasi libiseda.

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidisес järjekorras.

**III. Ümberlülitus**, vt voldiku lk III, joonis [13].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidisес järjekorras.

Hülsi (A) sissekeeramisel (vasak keere) jälgige, et seesolev soon sattuks keermestatud vardaga (B) kohakuti.

**IV. Aeraator (13 926)**, vt voldiku lk I.

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidisес järjekorras.

**Tagavaraosad**, vt voldiku lk I (\* = Eriosad).

## Hooldamine

Segisti hooldusjuhidest on kirjas kaasasolevas hooldusjuhendis.

**LV**

## Lietošanas joma

Lietot iespējams ar hidroakumulatoriem, termiski un hidrauliski regulējamiem caurteces ūdens sildītājiem. Lietot ar zems piedienā ūdens uzkrājējiem (vai lējiem ūdens sildītājiem) **nav iespējams!**

### Tehniskie parametri

• Hidrauliskais spiediens	minimālais 0,5 bar/ ieteicams 1–5 bar
• Darbības spiediens	10 bar
• Pārbaudes spiediens	16 bar
Ja spiediens miera stāvoklī pārsniedz 5 bar, iemontējet reduktoru.	
Jaizvairās no lielas spiediena starpības starp siltā un aukstā ūdens pieslēgumu!	
• Caurceļi, ja hidrauliskais spiediens ir 3 bar:	
Izplūde 19 578: 19 976 (28 990/28 991): Duša 19 578: 19 976:	aptuveni 20 l/min aptuveni 18 l/min aptuveni 7,6 l/min aptuveni 9,5 l/min
• Temperatūra	
leplūstošā siltā ūdens temperatūra: leteicamā temperatūra: iespējama termiskā dezinfekcija	maksimāli 70 °C (enerģijas taupīšana) 60 °C

### Norāde:

„GROHE” ūdensmaisītājos ar dušām ir iebūvēti pārbaudīti atpakaļplūsmas aizturi.

### Uzstādīšana

„GROHE” iesaka armatūras iebūvi veikt kopā ar apakšdaļu 29 037, ko var iegādāties kā daļu no „GROHE” produkcijas klāsta.

**Iebūve un pieslēgums**, skatiet II salokāmo pusī, no [1.] līdz [9.] attēlam.

Nemiet vērā izmērus, kas parādīti I salokāmās puses rasējumā.

### Rūpīgi izskalojiet caurulīvadu sistēmu pirms un pēc instalācijas (nemiet vērā EN 806)!

### Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi.

I. Apkalpošanas vienības montāža, skatiet II salokāmās puses [1.] attēlu.

II. Izplūdes montāža, skatiet [2.] attēlu.

III. Pārslēga montāža, skatiet [3.] attēlu.

Ieskrūvējot uzmatu (A) (krisā vītnē), raugieties, lai iekšējā rieva atbilstu sprostskrūves (B) pozīcijai.

IV. Šķūtenes un rokas dušas caurvades montāža, skatiet [4.] attēlu.

V. Caurulīvada montāža, skatiet [5.], [6.] un [7.] attēlu.

Nemiet vērā caurules (C) uzstādīšanas pozīciju!

### Barošanas pievada pievienošana

Piemontēšana apakšdaļai (29 037), skatiet [8.] attēlu.

1. Pievienotās šķūtenes (E) piemontējiet apakšdaļas šķūtenēm (G).

2. Pievienojiet šķūtenes (E) caurulēm (D).

### Atveriet aukstā un siltā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu.

Sagatavoto noseglāksni (F) nostipriniet uz flīzēm vai vannas malas ar apakšdaļas komplektu (F1); skatiet [8.] attēlu.

**Šuvi noseglāksnes daļā aizpildiet ar ilgstoši elastīgu materiālu.**

Šādi kontrolaka ir pieejama jebkurā laikā!

### Montāža bez apakšdaļas; skatiet [9.] attēlu.

1. Piegādes komplektā iekļautās šķūtenes (E) pievienojiet jau izveidotajiem savienojumiem.

2. Pievienojiet šķūtenes (E) caurulēm (D).

### Atveriet aukstā un siltā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu.

Uzmanītējiet plāksni uz flīzēm vai vannas malas.

**Šuvi noseglāksnes daļā aizpildiet ar ilgstoši elastīgu materiālu.**

Šādi kontrolaka ir pieejama jebkurā laikā!

### Lietošana

- **Svira (I)**, skatiet III salokāmo pusī, [10.] attēlu.

- **Pārslēgs (K)**

Pavelcot sviru (I), sākas ūdens pievade.

Ūdens sāk plūst no vannas ieplūdes.

Izvelcot pārslēga pogu = beidzas vannas uzpilde un sāk darboties duša

Piespiežot pārslēšanas pogu = beidz darboties duša un sākas vannas piepildīšana

Pārtraucot ūdens padevi, automātiski beidzas dušas izplūde un sākas vannas ieplūde.

### Temperatūras ierobežotājs, skatiet [11.] attēlu.

Iepriekš uzmanītētais temperatūras ierobežotājs piegādes stāvoklī nav aktīvs.

### Tehniskā apkope

Pārbaudiet un notīriet visas detaļas un, ja nepieciešams, nomainiet tās vai ieziediet ar speciālu ūdensmaisītāja ziedi.

### Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi.

I. **Patrona**, skatiet III salokāmo pusī, [11.] attēlu.

Salieciet pretējā secībā.

**Ievērojiet iebūves stāvokli!**

**Ievietojot patronu, raugieties, lai blīvējumu stāvoklis būtu pareizs.**

Leskrūvēt saskrūvi un stingri pievilk.

II. **Dušas šķūtene un siets**, skatiet III salokāmās puses [12.] attēlu.

Dušas šķūteni nodrošiniet pret atpakaļslīdēšanu.

Salieciet pretējā secībā.

III. **Pārslēgs**, skatiet III salokāmās puses [13.] attēlu.

Salieciet pretējā secībā.

Ieskrūvējot uzmatu (A) (krisā vītnē), raugieties, lai iekšējā rieva atbilstu sprostskrūves (B) pozīcijai.

IV. **Areators (13 926)**, skatiet I salokāmo pusī.

Salieciet pretējā secībā.

### Rezerves daļas, skatiet I salokāmajā pusē

(\* = papildaprīkojums).

### Kopšana

Norādījumi ūdensmaisītāja kopšanai atrodami pievienotajā apkopes instrukcijā.

**LT**

## **Naudojimo sritis**

Galima naudoti su: sléginiu vandens kaupikliais, terminiu ir hidrauliniu būdu reguliuojamais tekančio vandens šildytuvais.  
**Negalima** naudoti su besléginiu vandens kaupikliais (atvirais vandens šildytuvais)!

### **Techniniai duomenys**

- Vandens slėgis min. 0,5 barai / rekomenduojama 1–5 barai
  - Darbinis slėgis: maks. 10 barų
  - Bandomasis slėgis: 16 barų
- Jei statinis slėgis didesnis nei 5 barai, reikia įmontuoti slėgio reduktorių.
- Neleiskite susidaryti dideliam šalto ir karšto vandens slėgiui skirtumui!
- Pratika esant 3 barų vandens slėgiui:

Čiaupas 19 578:	apie 20 l/min.
19 976 (28 990/28 991):	apie 18 l/min.
Dušas 19 578:	apie 7,6 l/min.
19 976:	apie 9,5 l/min.

  - Temperatūra  
Jtekančio karšto vandens temperatūra: maks. 70 °C  
Rekomenduojama: (taupant energiją) 60 °C  
Galima atlikti terminę dezinfekciją

### **Pastaba:**

GROHE maišytuvuose su dušais yra aprobuoti atbuliniai vožtuvai.

### **Irengimas**

GROHE rekomenduoja įmontuoti maišytuvą kartu su pagrindu 29 037, kurį galite įsigyti iš GROHE gaminių programos.

### **Montavimas ir prijungimas, žr. II atlenkiamajį puslapį, [1]–[9] pav.**

Žr. brėžinį su matmenimis I atlenkiamajame puslapyje.

**Prieš atlikdami montavimo darbus ir po jų, kruopščiai praplaukite vamzdžių sistemą (laikykite EN 806)!**

### **Uždarykite šalto ir karšto vandens sklendes.**

**I. Valdymo bloko montavimas, žr. II atverčiamą puslapį, [1] pav.**

**II. Nuotekio snapelio montavimas, žr. [2] pav.**

**III. Perjungiklio montavimas, žr. [3] pav.**

Įsukdami (kairinis sriegis) įvorę (A) žiurėkite, kad vidinis griovelis sutaptu su srieginio kaiščio (B) padėtimi.

**IV. Žarnos ištraukimo įvorės ir rankinio dušo montavimas, žr. [4] pav.**

**V. Žarnų montavimas, žr. [5], [6] ir [7] pav.**

Atkreipkite dėmesį į žarnos (C) montavimo padėti!

### **Prijungimas prie videntiekio**

**Montavimas su pagrindu (29 037), žr. [8] pav.**

1. Pridedamas žarnas (E) prijunkite prie pagrindo žarnų (G).
2. Prijunkite žarnas (E) prie vamzdžių (D).

### **Atsukite šalto bei karšto vandens sklendes ir patikrinkite, ar sandarios jungtys.**

Paruošta dengiamajā plokštė (F) su pagrindo rinkiniu (F1) pritvirtinkite prie plytelėmis išklijuotos pakylbos arba vonios krašto, žr. [8] pav.

**Siūlę aplink uždengimo plokštę užpildykite elastingu ir patvaria sandarinimo medžiaga.**

Taip bet kada galésite patekti prie kontrolinės angos!

### **Montavimas be pagrindo, žr. [9] pav.**

1. Pridedamas žarnas (E) prijunkite prie esamų jungčių.
2. Prijunkite žarnas (E) prie vamzdžių (D).

### **Atsukite šalto bei karšto vandens sklendes ir patikrinkite, ar sandarios jungtys.**

Pritvirtinkite plokštę prie plytelėmis išklijuotos pakylbos arba vonios krašto.

**Siūlę aplink uždengimo plokštę užpildykite elastingu ir patvaria sandarinimo medžiaga.**

Taip bet kada galésite patekti prie kontrolinės angos!

### **Naudojimas**

- **Svirtis (I), žr. III atverčiamą puslapį, [10] pav.**
- **Perjungiklis (K)**

Vanduo pradeda tekėti, kai tik svirtis (I) pakeliama į viršų. Iš pradžių vanduo teka į vonią.

Patraukite funkcijos perjungiklį = išjungiamas vandens tekėjimas į vonią ir įjungiamas dušas.

Paspauskite funkcijos perjungiklį = išjungiamas dušas ir įjungiamas vandens tekėjimas į vonią.

Uždarūs maišytuvą, dušas automatiškai išjungiamas ir įjungiamas vandens tekėjimas į vonią.

### **Temperatūros ribotuvas, žr. [11] pav.**

Iš gamyklos tiekiamas sumontuotas temperatūros ribotuvas yra išjungtas.

### **Techninė priežiūra**

Patikrinkite ir nuvalykite visas dalis, jei reikia, jas pakeiskite ir sueteipkite specialiu maišytuvo tepalu.

### **Uždarykite šalto ir karšto vandens sklendes.**

**I. Idéklas, žr. III atverčiamą puslapį, [11] pav.**

Sumontuokite atvirkštine tvarka.

### **Atkreipkite dėmesį į montavimo padėtis!**

**Montuodami idéklą, atkreipkite dėmesį, ar tinkamai įstatytos tarpinės.**

Įsukite srieginį sujungimą ir tvirtai suveržkite.

**II. Dušo žarna ir sietelis, žr. III atlenkiamajį puslapį, [12] pav.**

Pritvirtinkite dušo žarną, kad ji nenulystu atgal.

Sumontuokite atvirkštine tvarka.

**III. Perjungiklis, žr. III atlenkiamajį puslapį, [13] pav.**

Sumontuokite atvirkštine tvarka.

Įsukdami (kairinis sriegis) įvorę (A) žiurėkite, kad vidinis griovelis sutaptu su srieginio kaiščio (B) padėtimi.

**IV. Purkštukas (13 926), žr. I atlenkiamajį puslapį.**

Sumontuokite atvirkštine tvarka.

**Atsarginės dalys, žr. I atlenkiamajį puslapį (\* – specialūs priedai).**

### **Priežiūra**

Maišytuvo priežiūros nurodymai pateikti pridėtoje instrukcijoje.

**RO****Domeniu de utilizare**

Funcționarea este posibilă cu: cazane sub presiune, încălzitoare instantanee comandate termic și hidraulic. Funcționarea cu incinte nepresurizate (recipienti deschiși de preparare apă caldă) nu este posibilă!

**Specificații tehnice**

- Presiunea de curgere min. 0,5 bar / recomandat 1 - 5 bar
  - Presiunea de lucru max. 10 bar
  - Presiunea de încercare 16 bar
- La presiuni statice peste 5 bar se va monta un reductor de presiune.
- Se vor evita diferențe de presiune mari între raccordurile de apă caldă și rece!
- Debitul la presiunea de curgere de 3 bar:  
Dispersor 19 578: cca. 20 l/min  
19 976 (28 990/28 991): cca. 18 l/min  
Dus 19 578: cca. 7,6 l/min  
19 976: cca. 9,5 l/min
  - Temperatură  
Intrare apă caldă: max. 70 °C  
Recomandat: (cu economizor de energie) 60 °C  
Dezinfecția termică este posibilă

**Indicație:**

Baterile GROHE cu duș sunt prevăzute cu supape de reținere având omologare de model.

**Instalarea**

GROHE recomandă montarea bateriei în combinație cu instalată preexistentă 29 037, disponibilă în gama de produse GROHE.

**Montarea și raccordarea**, a se vedea pagina pliantă II, fig. [1] până la [9].

Se va respecta desenul cu cote de pe pagina pliantă I.

**Se spală temeinic sistemul de conducte înainte și după instalare** (se va avea în vedere EN 806)!**Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.****I. Montarea dispersorului**; a se vedea fig. [2].**III. Montarea comutatorului**, a se vedea fig. [3].

La înfiletarea manșonului (A) (filet pe stânga) se va avea în vedere, ca striul existent în interior să fie în dreptul șiftului filetat (B).

**IV. Montarea trecerii pentru furtun și a dușului de mână**, a se vedea fig. [4].**V. Montarea schimbătorului și a furtunilor**, a se vedea fig. [5], [6] și [7].**Se va respecta poziția de montaj a furtunului (C)!****Raccordul la rețeaua de alimentare****Montarea cu instalată preexistentă (29 037)**, a se vedea fig. [8].

1. Se montez furtunurile alăturate (E) la furtunurile (G) ale instalării preexistente.
2. Se conecteză furtunurile (E) la conductele (D).

**Se deschide alimentarea cu apă rece și caldă și se verifică etanșitatea raccordurilor.**

Se fixează plăcuța de mascare (F) cu setul (F1) al instalării preexistente pe blocul de faianță sau marginea căzii de baie, a se vedea fig. [8].

**Se vor etanșa interstițiile din jurul placii de mascare folosind material elastic durabil.**

În felul acesta, cavitatea de revizie va fi accesibilă oricând!

**Montarea fără instalată preexistentă**, a se vedea fig. [9].

1. Se conecteză furtunurile alăturate (E) la raccordurile disponibile.
2. Se conecteză furtunurile (E) la conductele (D).

**Se deschide alimentarea cu apă rece și caldă și se verifică etanșitatea raccordurilor.**

Se monteză placa pe blocul de faianță sau pe marginea căzii.

**Se vor etanșa interstițiile din jurul placii de mascare folosind material elastic durabil.**

În felul acesta, cavitatea de revizie va fi accesibilă oricând!

**Utilizarea**

- **Maneta (I)**, a se vedea pagina pliantă III, fig. [10].

**- Comutatorul (K)**

La tragerea manetei (I), apa începe să curgă.

Apa curge mai întâi pe la ieșirea în cadă.

Se trage butonul de comutare = Comutare de la intrare cadă la ieșire duș

Se apasă butonul de comutare = Comutare de la ieșire duș la intrare cadă

La închiderea bateriei, se face trecerea automată de la ieșire duș la ieșire în cadă.

**Limitator temperatură**; a se vedea fig. [11].

Limitatorul de temperatură montat pe produs nu este activ în starea de livrare a produsului.

**Întreținere**

Toate piesele se verifică și se curăță, eventual se înlocuiesc și se ung cu vaselină specială pentru armături.

**Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.****I. Cartușul**; a se vedea pagina pliantă III, fig. [11].

Montarea se face în ordine inversă.

**Se vor respecta pozițiile de montaj!****La montarea cartușului, se va verifica poziția corectă a garniturilor.**

Se înșurubează șuruburile și se strâng bine.

**II. Furtunul de duș și sită**; a se vedea pagina pliantă III, fig. [12].

Se asigură furtunul de duș contra alunecării înapoi.

Montarea se face în ordine inversă.

**III. Schimbătorul**; a se vedea pagina pliantă III, fig. [13].

Montarea se face în ordine inversă.

La înfiletarea manșonului (A) (filet pe stânga) se va avea în vedere, ca striul existent în interior să fie în dreptul șiftului filetat (B).

**IV. Aerotorul (13 926)**; a se vedea pagina pliantă I.

Montarea se face în ordine inversă.

**Piese de schimb**; a se vedea pagina pliantă I (\* = accesorii speciale).**Îngrijire**

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

**CN**

## 应用范围

可与以下设备配套使用：承压式蓄热热水器、温控式即热热水器和液控式即热热水器。不允许与非承压式蓄热热水器（容积式热水器）一起使用。

## 技术参数

• 水流压强:	最小 0.5 巴, 推荐使用 1 - 5 巴
• 工作压强:	最大 10 巴
• 测试压强:	16 巴
如果静压超过 5 巴, 必须加装减压阀。	
请避免冷热水进水管间产生过大压差。	
• 水流压强为 3 巴时的流量:	
出水嘴 19 578:	大约 20 升 / 分钟
19 976 (28 990/28 991):	大约 18 升 / 分钟
花洒 19 578:	大约 7.6 升 / 分钟
19 976:	大约 9.5 升 / 分钟
• 温度:	
热水进水管	最高 70 °C
推荐使用	(节能) 60 °C
可采用温控消毒	

## 注意:

带有花洒的 GROHE 龙头都配有单向阀。

## 安装

GROHE 建议将龙头与 GROHE 产品范围内编号为 29 037 的底部部件一起安装。

### 安装和连接, 参见折页 II 中的图 [1] 到图 [9]。

请参见折页 I 上的三维示意图。

### 安装前后务必彻底冲洗管道 (遵照 EN 806)。

#### 关闭冷热水进水管。

#### I. 安装操作装置, 参见折页 II 中的图 [1]。

#### II. 安装出水嘴, 如图 [2] 所示。

#### III. 安装分水器, 如图 [3] 所示。

当拧入 (左旋螺纹) 套管 (A) 时, 确保内部凹槽与固定螺钉 (B) 的位置对齐。

#### IV. 安装软管导轨和手握花洒, 如图 [4] 所示。

#### V. 安装软管, 如图 [5]、[6] 和 [7] 所示。

#### 注意软管 (C) 的安装位置。

## 供水管路连接

### 与底部部件 (29 037) 一起安装, 如图 [8] 所示。

1. 将附带的软管 (E) 安装到底部部件的软管 (G)。
2. 将软管 (E) 连接到管道 (D)。

#### 打开冷热水进水管, 检查接口是否存在渗漏情况。

使用底部装置的固定螺钉组件 (F1) 将准备好的墙盘 (F) 紧固到瓷砖架或浴缸边缘, 如图 [8] 所示。

#### 用永久弹性材料填塞墙盘周围的接缝。

这样, 即可随时接触检验腔。

## 不与底部部件一起安装, 如图 [9] 所示。

1. 将附带的软管 (E) 连接到现有的接口。
2. 将软管 (E) 安装到管道 (D)。

#### 打开冷热水进水管, 检查接口是否存在渗漏情况。

在瓷砖或浴缸边缘安装墙盘。

#### 用永久弹性材料填塞墙盘周围的接缝。

这样, 即可随时接触检验腔。

## 操作

### - 手柄 (I), 参见折页 III 中的图 [10]。

### - 分水器 (K)

拉动手柄 (I) 可打开进水管。

水会先从浴缸入水口流出。

拉起分水器旋钮 = 水流从浴缸入水口流至淋浴出水口

按下分水器旋钮 = 水流从淋浴出水口流至浴缸入水口

如果龙头关闭, 水流会自动从淋浴出水口流向浴缸入水口。

## 温度限制器, 如图 [11] 所示。

产品交付时, 预装的温度控制器没有启动。

## 维护

检查并清洁所有零件, 必要时更换零件并使用专用润滑油脂润滑零件。

#### 关闭冷热水进水管。

#### I. 阀芯, 参见折页 III 上的图 [11]。

安装时请按照相反的顺序进行。

#### 检查安装位置是否正确。

#### 安装阀芯时, 确保正确放置密封圈。

装入并拧紧螺钉。

#### II. 花洒软管和过滤器, 参见折页 III 中的图 [12]。

固定花洒软管, 防止其再次下滑。

安装时请按照相反的顺序进行。

#### III. 分水器, 参见折页 III 中的图 [13]。

安装时请按照相反的顺序进行。

当拧入 (左旋螺纹) 套管 (A) 时, 确保内部凹槽与固定螺钉 (B) 的位置对齐。

#### IV. 出水嘴 (13 926), 参见折页 I。

安装时请按照相反的顺序进行。

## 备件, 参见折页 I (\* = 特殊配件)。

## 保养

有关该龙头的保养说明, 请参考附带的保养信息。



## Application

Operation possible in conjunction with: pressurized storage heaters, thermally and hydraulically-controlled instantaneous water heaters. Operation with unpressurized storage heaters (displacement water heaters) is **not** possible.

## Technical data

- Flow pressure min 7.25 psi / recommended 14.5 – 72.5 psi
  - Operating pressure max. 145 psi
  - Test pressure 232 psi
- If static pressure exceeds 72.5 psi, a pressure-reducing valve must be fitted.  
Avoid major pressure differences between cold and hot water supply.
- Flow rate at 43.5 psi flow pressure:  
Spout 19 578: approx. 20 l/min or 5.3 gpm/60psi  
19 976 (28 990/28 991): approx. 18 l/min or 4.8 gpm/60psi
  - Shower 19 578: approx. 7.6 l/min or 2.0 gpm/60psi  
19 976: approx. 9.5 l/min or 2.5 gpm/60psi
- Temperature:  
Hot water supply max. 158 °F  
Recommended (energy economy) 140 °F  
Thermal disinfection possible

## Notes

- Installation of backflow protection must comply with local codes and regulations.
- An access panel must be provided for access to diverting unit and hose connections.

## Installation

Layout dimensions to establish centers and proper clearances, see dimensional drawing on fold-out page I.

**Fitting and connection**, see fold-out page II, Figs. [1] to [7] and Fig. [9].

**Flush piping system prior and after installation of faucet thoroughly!**

**Shut off cold and hot water supply.**

I. **Install the operating unit**, see fold-out page II, Fig. [1].

II. **Install the spout**, see Figs. [2].

III. **Install the diverter**, see Fig. [3].

When screwing in (left-hand thread) the sleeve (A), make sure that the internal groove aligns with the position of the set screw (B).

IV. **Install the hose guide and hand shower**, see Fig. [4].

V. **Install the hoses**, see Figs. [5], [6] and [7].

**Note the installation position of hose (C).**

## Connection

1. Connect enclosed hoses (E) to the supply lines, see Fig. [9].
2. Fit hoses (E) to pipes (D).

**Open cold and hot water supply and check connections for leakage.**

## Operation

- **Lever (I)**, see fold-out page III, Fig. [10].

- **Diverter (K)**

Pulling lever (I) releases the water supply.

Water will emerge from the bath inlet first.

Pull diverter knob = flow is diverted from bath inlet to shower outlet

Press diverter knob = flow is diverted from shower outlet to bath inlet

Flow is diverted automatically from shower outlet to bath inlet when the fitting is closed.

**Temperature limiter**, see Fig. [11].

The preassembled temperature limiter is not active in delivery condition.

## Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and lubricate with special grease.

**Shut off cold and hot water supply.**

I. **Cartridge**, see fold-out page III, Fig. [11].

Assemble in reverse order.

**Observe the correct installation positions.**

**When installing the cartridge, ensure that the seals are correctly seated.**

Screw in and tighten screwing.

II. **Shower hose and filter**, see fold-out page III, Fig. [12].

Secure the shower hose against slipping down again.

Assemble in reverse order.

III. **Diverter**, see fold-out page III, Fig. [13].

Assemble in reverse order.

When screwing in (left-hand thread) the sleeve (A), make sure that the internal groove aligns with the position of the set screw (B).

IV. **Mousseur (13 926)**, see fold-out page I.

Assemble in reverse order.

**Replacement parts**, see fold-out page I (\* = special accessories).

## Care

For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying care information.

**RUS**

## Область применения

Эксплуатация возможна с: накопителями, работающими под давлением; прямоточными водонагревателями с термическим и гидравлическим управлением.  
Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытые водонагреватели) не предусмотрена!

## Технические данные

- Давление воды мин. 0,5 бар / рекомендуется 1 - 5 бар
  - Рабочее давление макс. 10 бар
  - Испытательное давление 16 бар
- При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления.
- Необходимо избегать больших перепадов давлений в подсоединениях холодной и горячей воды!
- Расход при давлении воды 3 бар:  
Излив 19 578: прибл. 20 л/мин  
19 976 (28 990/28 991): прибл. 18 л/мин
  - Душ 19 578: прибл. 7,6 л/мин  
19 976: прибл. 9,5 л/мин
  - Температура горячей воды на входе: макс. 70 °C  
Рекомендовано: (экономия энергии) 60 °C  
Можлива термічна дезінфекція

## Указание:

Все смесители GROHE с душами оснащены обратными клапанами, проверенными на соответствие конструктивному исполнению.

## Установка

GROHE рекомендует установку смесителя вместе со скрытой проводкой 29 037, имеющейся в программе продуктов GROHE.

**Монтаж и подсоединение**, см. складной лист II, рис. [1] - [9]. Учитывать размеры чертежа на складном листе I.

Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать EN 806!).

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

I. Монтаж модуля управления, см. складной лист II, рис. [1].

II. Монтаж излива, см. рис. [2].

III. Монтаж переключателя, см. рис. [3].

При вkręчивании (левая резьба) втулки (A) следить за тем, чтобы расположенный внутри паз совпадал с положением установочного винта (B).

IV. Монтаж направляющий втулки шланга и ручного душа, см. рис. [4].

V. Монтаж шлангов, см. рис. [5], [6] и [7].

Соблюдать монтажное положение шланга (C)!

## Подсоединение к водопроводу

**Монтаж со скрытой проводкой (29 037)**, см. рис. [8].

1. Подсоединить приложенные шланги (E) к шлангам (G) скрытой проводки.
2. Подсоединить шланги (E) к трубам (D).

Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить соединения на герметичность.

Закрепить подготовленную накладную панель (F) комплектом (F1) скрытой проводки на горизонтально уложенные плитки или кромку ванны, см. рис. [8].

**Швы на защитной плите следует заделывать материалом, устойчиво сохраняющим упругость.**

Тем самым доступ к контрольному колодцу обеспечен в любое время!

## Монтаж без скрытой проводки, см. рис. [9].

1. Подсоединить приложенные шланги (E) к имеющимся подсоединенням.
2. Подсоединить шланги (E) к трубам (D).

Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить соединения на герметичность.

Установить панель на горизонтально установленные плитки или кромку ванны.

**Швы на защитной плите следует заделывать материалом, устойчиво сохраняющим упругость.**

Тем самым доступ к контрольному колодцу обеспечен в любое время!

## Обслуживание

- Рычаг (I), см. складной лист III, рис. [10].

- Переключатель (K)

При поднятии рычага (I) подается вода.

Вначале вода поступает в ванну.

Вытянуть кнопку переключения = переключение с излива на душ

Нажать кнопку переключения = переключение с душа на излив

Закрытие смесителя вызывает автоматическое переключение с душа на излив в ванну.

## Ограничитель температуры, см. рис. [11].

Предварительно смонтированный ограничитель температуры в поставляемом состоянии не активирован.

## Техобслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

I. Картридж, см. складной лист III, рис. [11].

Монтаж производится в обратной последовательности.

Соблюдать монтажные положения!

При установке картриджа следить за правильным положением уплотнений.

Ввинтить резьбовое соединение и затянуть его до отказа.

II. Душевой шланг и фильтр, см. складной лист III, рис. [12].

Зафиксировать душевой шланг от соскальзывания.

Монтаж производится в обратной последовательности.

III. Переключатель, см. складной лист III, рис. [13].

Монтаж производится в обратной последовательности.

При вkręчивании (левая резьба) втулки (A) следить за тем,

чтобы расположенный внутри паз совпадал с положением установочного винта (B).

IV. Аэратор (13 926), см. складной лист I.

Монтаж производится в обратной последовательности.

Запчасти, см. складной лист I (\* = специальные принадлежности).

## Уход

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции по уходу.







RUS

## Однорычажный смеситель

<b>Комплект поставки</b>	<b>19 578</b>	<b>19 976</b>				
Излив	X					
Ручной душ	X	X				
Рычаг	X	X				
Переключатель	X	X				
Техническое руководство	X	X				
Инструкция по уходу	X	X				
Вес нетто, кг	6,9	5,2				

Дата изготовления: см. маркировку на изделии  
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.  
Изделие сертифицировано.  
Grohe AG, Германия



**10****11****12****13**





Pure Freude an Wasser

**D**

(€) +49 571 3989 333  
impressum@grohe.de

**A**

(€) +43 1 68060  
info-at@grohe.com

**AUS**

**Argent Sydney**  
(€) +(02) 8394 5800  
**Argent Melbourne**  
(€) +(03) 9682 1231

**B**

(€) +32 16 230660  
info.be@grohe.com

**BG**

(€) +359 2 9719959  
grohe-bulgaria@grohe.com

**CAU**

(€) +99 412 497 09 74  
info-az@grohe.com

**CDN**

(€) +1 888 6447643  
info@grohe.ca

**CH**

(€) +41 448777300  
info@grohe.ch

**CN**

(€) +86 21 63758878

**CY**

(€) +357 22 465200  
info@grome.com

**CZ**

(€) +420 277 004 190  
grohe-cz@grohe.com

**DK**

(€) +45 44 656800  
grohe@grohe.dk

**E**

(€) +34 93 3368850  
grohe@grohe.es

**EST**

(€) +372 6616354  
grohe@grohe.ee

**F**

(€) +33 1 49972900  
marketing-fr@grohe.com

**FIN**

(€) +358 10 8201100  
teknocalor@teknocalor.fi

**GB**

(€) +44 871 200 3414  
info-uk@grohe.com

**GR**

(€) +30 210 2712908  
nsapountzis@ath.forthnet.gr

**H**

(€) +36 1 2388045  
info-hu@grohe.com

**HK**

(€) +852 2969 7067  
info@grohe.hk

**I**

(€) +39 2 959401  
info-it@grohe.com

**IND**

(€) +91 124 4933000  
customercare.in@grohe.com

**IS**

(€) +354 515 4000  
jonst@byko.is

**J**

(€) +81 3 32989730  
info@grohe.co.jp

**KZ**

(€) +7 727 311 07 39  
info-cac@grohe.com

**LT**

(€) +372 6616354  
grohe@grohe.ee

**LV**

(€) +372 6616354  
grohe@grohe.ee

**MAL**

(€) +1 800 80 6570  
info-singapore@grohe.com

**N**

(€) +47 22 072070  
grohe@grohe.no

**NL**

(€) +31 79 3680133  
vragen-nl@grohe.com

**NZ**

(€) +09/373 4324

**P**

(€) +351 234 529620  
commercial-pt@grohe.com

**PL**

(€) +48 22 5432640  
biuro@grohe.pl

**RI**

(€) +62 21 2358 4751  
info-singapore@grohe.com

**RO**

(€) +40 21 2125050  
info-ro@grohe.com

**ROK**

(€) +82 2 559 0790  
info-singapore@grohe.com

**RP**

(€) +63 2 8041617

**RUS**

(€) +7 495 9819510  
info@grohe.ru

**S**

(€) +46 771 141314  
grohe@grohe.se

**SGP**

(€) +65 6 7385585  
info-singapore@grohe.com

**SK**

(€) +420 277 004 190  
grohe-cz@grohe.com

**T**

(€) +66 2610 3685  
info-singapore@grohe.com

**TR**

(€) +90 216 441 23 70  
GroheTurkey@grome.com

**UA**

(€) +38 44 5375273  
info-ua@grohe.com

**USA**

(€) +1 800 4447643  
us-customerservice@grohe.com

**VN**

(€) +84 8 5413 6840  
info-singapore@grohe.com

**AL**

**BiH**

**HR**

**KS**

**ME**

**MK**

**SLO**

**SRB**

(€) +385 1 2911470  
adria-hr@grohe.com

**Eastern Mediterranean, Middle East - Africa**

**Area Sales Office:**

(€) +357 22 465200  
info@grome.com

**IR OM UAE YEM**

(€) +971 4 3318070  
grohedubai@grome.com

**Far East Area Sales Office:**

(€) +65 6311 3600  
info@grohe.com.sg

**www.grohe.com**

2014/03/21